OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 4 – Nitriansky kraj

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Požaduje sa zabezpečiť v objektoch krajského Centra podpory Nitra, pričom je potrebné opätovne zabezpečiť vykonávanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej požiarnej signalizácie v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na zabezpečenie predmetu zákazky pre krajské Centrum podpory Nitra.

a) Stručný opis predmetu zákazky:

- mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b), c), a d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, a to v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo všetkých krajoch SR,

  Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. a v prílohe k vyhláške 169/2006 Z. z. zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä:
- nastavovacie a programovacie práce zariadení,
- zaškolenie zamestnancov MV SR na obsluhu pre dennú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru,

A. KONTROLY ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE, HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU,

Mesačnú a štvrťročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie môže vykonávať:

- poučený zamestnanec zaškolený výrobcom, alebo
- fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

Ročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru môže vykonávať výlučne fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

B. DOKUMENTÁCIA Z VYKONANÝCH KONTROL

Výstupom každej kontroly je:

- zápis do prevádzkovej knihy;
- samostatný záznam o vykonaní kontroly.

Pri ročnej kontrole musí záznam obsahovať aj prílohu, ktorou je kontrola elektrickej inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.

Zaškolenie obsluhy zariadenia:

Výstupom zo zaškolenia obsluhy elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru) je záznam o zaškolení obsluhy – zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie sa bude vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. zamestnanca odboru hospodárskeho zabezpečenia alebo príslušného krajského Centra podpory, ako organizačného útvaru Objednávateľa.

O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v príslušnom kraji.

Ročné harmonogramy kontrol a umiestnenie zariadení vrátane typového označenia a počtu príslušných zariadení v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú úspešnému uchádzačovi poskytnuté.

a) **CPV:** 50413200 - 5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení;
71600000 - 4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva;
71632000 - 7 Technické skúšky;
71356100 - 9 Technická kontrola.

b) **Požadované miesto plnenia:** Objekty krajského Centra podpory Nitra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dodávateľ zabezpečí :

- že všetci pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

1. Pri mesačnej a štvrťročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Výsledok vykonanej mesačnej a štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí byť zaznamenaný v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej signalizácie, pričom záznam musí obsahovať minimálne:

- dátum vykonania kontroly,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- výsledok kontroly a prípadné zistené nedostatky.

Dokladom k faktúre o vykonaní kontroly bude zdokumentovanie zápisu do prevádzkovej knihy kontrolovaného zariadenia a samostatný záznam o vykonaní kontroly.

2. Pri ročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Pri vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí osoba s príslušným osobitným oprávnením vydať **potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly**.

Potvrdenie musí obsahovať najmä:

- číslo potvrdenia,
- meno a priezvisko osoby s oprávnením,
- číslo oprávnenia,
- identifikáciu vlastníka EPS,
- výrobcu a typ EPS,
- skutočný stav EPS zistený kontrolou,
- dátum vykonania kontroly,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

3. Pri kontrole hlasovej signalizácie požiaru

Po vykonaní kontroly hlasovej signalizácie požiaru musí byť Objednávateľovi odovzdaný **protokol alebo záznam o vykonanej kontrole**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- identifikáciu kontrolovanej hlasovej signalizácie požiaru,
- rozsah vykonanej kontroly a funkčných skúšok,
- overenie funkčnosti hlasovej signalizácie a príslušných väzieb,
- dátum vykonania kontroly,
- výsledok kontroly,
- zistené nedostatky a návrh opatrení na ich odstránenie, ak boli zistené,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- číslo oprávnenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti, ak sa pre danú činnosť vyžaduje,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

4. Pri zaškolení obsluhy

Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný vykonať **zaškolenie obsluhy a určených osôb** v rozsahu potrebnom na riadnu obsluhu, základnú kontrolu a reakciu na signalizované stavy prevádzkovaných zariadení EPS a HSP.

O vykonanom zaškolení bude vyhotovený **záznam o zaškolení**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- dátum a miesto zaškolenia,
- predmet a rozsah zaškolenia,
- identifikáciu školených zariadení,
- meno a priezvisko školiteľa,
- mená a priezviská zaškolených osôb,
- podpis školiteľa,
- podpisy zaškolených osôb.

5. Špecifikácia zariadení EPS a HSP a zoznam miest plnenia

Časť 4 – Nitriansky kraj

Poradové číslo objektu	Objekt, adresa	Výrobca zariadenia EPS	Druh zariadenia	Typ	Počet
1	Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69,	Fireclas	ústredňa	FC5021	1
			optický hlásič	FC400P	34
			tlačidlový hlásič	FC420CP	7
			siréna	ROLP	1
			signalizačný blikač	ROLP	2
			akumulátor	12V/7Ah	2
2	KR PZ Nitra, Piesková 32,	SECTRO	ústredňa	SK1MX-5201V	1
			optický hlásič	A1000	5
			tlačidlový hlásič	ALCP100	2
			akumulátor	12V/7Ah	2
3	HS Nitra Drážovce, Cez Panské 8,	Digisys	ústredňa	Digisys 111	1
			optický hlásič	A 1000	75
			tlačidlový hlásič	ALCP 100	15
			kombinovaný hlásič	A 2000	11
			lineárny hlasič	OSI 10	3
			siréna	ROLP	8
			akumulátor	12V/7Ah	2
4	ŠA Nitra Ivánka, Novozámocká 273,	SECTRO	ústredňa	SK1MX-5201V	1
			optický hlásič	A1000	138
			tlačidlový hlásič	ALCP100	22
			siréna	ROLP	1
			akumulátor	12V/18Ah	2
5	Okresný úrad Nové Zámky, kataster, Podzámska 25	Schrack	ústredňa	B6-X2A-C	1
			multisenzorický hlásič	MTD533	60
			tlačidlový hlásič	MCP545	3
			paralelná signalizácia	BX-UPI	9
			maják	V4	9
			vstupno/výstupný modul	BX-O13	1
			akumulátor	12V/18Ah	2

6	Okresný úrad Nové Zámky, Podzámska 25,	Aritech	ústredňa	2X-F2-FB	1
			optický hlásič	DP2061N	9
			tlačidlový hlásič	DM2010	1
			siréna	NED	1
			akumulátor	12V/18Ah	2
7	Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6,	Schrack	ústredňa	B6-X2A-C	1
			multisenzorový hlásič	MTD533	129
			tlačidlový hlásič	MCP545	7
			paralelná signalizácia	BX-UPI	32
			maják	BX-FOL	12
			akumulátor	12V/18Ah	2
8	ŠA Komárno, Hradná 2,	Aritech	ústredňa	FP12616N24	1
			optický hlásič	DM2010	46
			tlačidlový hlásič	DM2010	8
			tepelný hlásič	DT2051	1
			siréna	ASZ263	6
			akumulátor	12V/7Ah	2
9	Okresný úrad Topoľčany, nám. Ľ. Štúra 1,	Aritech	ústredňa	2X-AT-FR-FB	1
			optický hlásič	DM2051	43
			tlačidlový hlásič	DM2000	9
			siréna	ROLP	1
			akumulátor	12V/7Ah	2
10	ŠA Topoľčany, Pod Kalváriou 2140,	Lites	ústredňa	MHU115	1
			optický hlásič	MHG262	27
			tlačidlový hlásič	MHA142	3
			signálne svietidlo	MHS409	12
			telefónny komunikátor	GSMBTGT	1
			akumulátor	12V/12Ah	2
11	SPR Nitrianska Streda, Nitrianska Streda 114,	Lites	ústredňa	MHU115	1
			optický hlásič	MHG231.090	2
			tlačidlový hlásič	MHA102	2
			ionizačný hlásič	MHG181	26
			ionizačný hlásič	MHG103	36
			multiadresná jednotka	MHY416	1
			pomocný zdroj	PULSAR	1
			akumulátor	12V/12Ah	2
			akumulátor	12V/18Ah	1
12	Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1,	Aritech	ústredňa	2X-F1-FB2	1
			optický hlásič	DP2061N	4
			tlačidlový hlásič	DP2010	1
			GSM komunikátor	GEKON7	1
			akumulátor	12V/18Ah	2

13	Štátny archív Šaľa, P.Pazmányho 2,	Hekatrón	ústredňa	MCU211BMA3A	1
			optický hlásič	SSD531	16
			tlačidlový hlásič	FT513	10
			tepelný hlásič	UTD531	2
			kombinovaný hlásič	STD531	68
			lineárny hlásič	MINI BEAM	1
			siréna	ROLP	4
			akumulátor	12V/30Ah	2
14	KR PZ Levice, Dostojevského 14,	SECTRO	ústredňa	SK1MX-5101V	1
			optický hlásič	A1000L	6
			tlačidlový hlásič	ALCP 100	1
			tele. komunikátor	GD04David	1
			siréna	ROLP	1
			akumulátor	12V/7Ah	2
15	ŠA Levice, Vojenská 1,	Lites	ústredňa	MHU109	1
			optický hlásič	MHG241	36
			optický hlásič	MHG262	3
			tepelný hlásič	MHG341	2
			tlačidlový hlásič	MHA141	9
			ionizačný hláísič	MHG141	12
			tele.komunikátor	TD101	1
			siréna	ROLP	1
			akumulátor	12V/7Ah	1
16	KR PZ Nitra, Vodná 23,	Securiton	ústredňa	MCU211	1
			optický hlásič	SSD531	10
			tlačidlový hlásič	FTS13	6
			tepelný hlásič	UTD531	4
			adresný modul	SCI82	6
			siréna	ROLP	1
			akumulátor	12V/7Ah	1

Ak sa pri vykonanej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie zistí nefunkčnosť alebo porucha niektorej jej súčasti, možno vykonať drobnú opravu alebo údržbu tejto súčasti len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na obnovenie jej riadnej funkcie a zachovanie akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie, pokiaľ je takáto oprava alebo údržba technicky možná a účelná. Drobnou opravou alebo údržbou sa rozumejú najmä nevyhnutné zásahy na odstránenie zistenej poruchy alebo nedostatku bez potreby výmeny celej súčasti. Takouto opravou alebo údržbou nesmie dôjsť k podstatnej zmene technických alebo funkčných vlastností elektrickej požiarnej signalizácie. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.