OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 5 – Žilinský kraj

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Požaduje sa zabezpečiť v objektoch krajského Centra podpory Žilina, pričom je potrebné opätovne zabezpečiť vykonávanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej požiarnej signalizácie v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na zabezpečenie predmetu zákazky pre krajské Centrum podpory Žilina.

a) Stručný opis predmetu zákazky:

- mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b), c), a d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, a to v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo všetkých krajoch SR,

  Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. a v prílohe k vyhláške 169/2006 Z. z. zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä:
- nastavovacie a programovacie práce zariadení,
- zaškolenie zamestnancov MV SR na obsluhu pre dennú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru,

A. KONTROLY ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE, HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU,

Mesačnú a štvrťročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie môže vykonávať:

- poučený zamestnanec zaškolený výrobcom, alebo
- fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

Ročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru môže vykonávať výlučne fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

B. DOKUMENTÁCIA Z VYKONANÝCH KONTROL

Výstupom každej kontroly je:

- zápis do prevádzkovej knihy;
- samostatný záznam o vykonaní kontroly.

Pri ročnej kontrole musí záznam obsahovať aj prílohu, ktorou je kontrola elektrickej inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.

Zaškolenie obsluhy zariadenia:

Výstupom zo zaškolenia obsluhy elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru) je záznam o zaškolení obsluhy – zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie sa bude vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. zamestnanca odboru hospodárskeho zabezpečenia alebo príslušného krajského Centra podpory, ako organizačného útvaru Objednávateľa.

O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v príslušnom kraji.

Ročné harmonogramy kontrol a umiestnenie zariadení vrátane typového označenia a počtu príslušných zariadení v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú úspešnému uchádzačovi poskytnuté.

a) **CPV:** 50413200 - 5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení;
71600000 - 4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva;
71632000 - 7 Technické skúšky;
71356100 - 9 Technická kontrola.

b) **Požadované miesto plnenia:** Objekty krajského Centra podpory Žilina Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dodávateľ zabezpečí :

- že všetci pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

1. Pri mesačnej a štvrťročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Výsledok vykonanej mesačnej a štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí byť zaznamenaný v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej signalizácie, pričom záznam musí obsahovať minimálne:

- dátum vykonania kontroly,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- výsledok kontroly a prípadné zistené nedostatky.

Dokladom k faktúre o vykonaní kontroly bude zdokumentovanie zápisu do prevádzkovej knihy kontrolovaného zariadenia a samostatný záznam o vykonaní kontroly.

2. Pri ročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Pri vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí osoba s príslušným osobitným oprávnením vydať **potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly**.

Potvrdenie musí obsahovať najmä:

- číslo potvrdenia,
- meno a priezvisko osoby s oprávnením,
- číslo oprávnenia,
- identifikáciu vlastníka EPS,
- výrobcu a typ EPS,
- skutočný stav EPS zistený kontrolou,
- dátum vykonania kontroly,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

3. Pri kontrole hlasovej signalizácie požiaru

Po vykonaní kontroly hlasovej signalizácie požiaru musí byť Objednávateľovi odovzdaný **protokol alebo záznam o vykonanej kontrole**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- identifikáciu kontrolovanej hlasovej signalizácie požiaru,
- rozsah vykonanej kontroly a funkčných skúšok,
- overenie funkčnosti hlasovej signalizácie a príslušných väzieb,
- dátum vykonania kontroly,
- výsledok kontroly,
- zistené nedostatky a návrh opatrení na ich odstránenie, ak boli zistené,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- číslo oprávnenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti, ak sa pre danú činnosť vyžaduje,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

4. Pri zaškolení obsluhy

Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný vykonať **zaškolenie obsluhy a určených osôb** v rozsahu potrebnom na riadnu obsluhu, základnú kontrolu a reakciu na signalizované stavy prevádzkovaných zariadení EPS a HSP.

O vykonanom zaškolení bude vyhotovený **záznam o zaškolení**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- dátum a miesto zaškolenia,
- predmet a rozsah zaškolenia,
- identifikáciu školených zariadení,
- meno a priezvisko školiteľa,
- mená a priezviská zaškolených osôb,
- podpis školiteľa,
- podpisy zaškolených osôb.

5. Špecifikácia zariadení EPS a HSP a zoznam miest plnenia

Časť 5 – Žilinský kraj

Poradové číslo objektu	Objekt, adresa	Výrobca zariadenia EPS	Druh zariadenia	Typ	Počet
1	KR PZ Žilina , Kuzmányho 26, OR PZ v Čadci	Aritech	ústredňa	FP 604	1
			optický hlásič	DP 862/721	6
2	OR PZ v Čadci, Palárikova 977, OR PZ v Dolnom Kubíne	Aritech	ústredňa	FP 604	1
			optický hlásič	DP 862	2
3	OR PZ v Dolnom Kubíne, Bysterecká 2067,	Lites	ústredňa	MHU 108	1
			optický hlásič	MHG 231/220	11
			tlačidlový hlásič	MHA 108	3
			tepelný hlásič	MHG 320	7
			ionizačný hlásič	MHG 181	1
4	OÚ Žilina, J. Kráľa 4,,	Lites	ústredňa	MHU 109	1
			optický hlásič	MHG 241/243	52
			tlačidlový hlásič	MHA 141	18
			ionizačný hlásič	MHG 161	1
			tepelný hlásič	MHG 341/362	4
5	OÚ Bytča , Zámok 104,	FG FORTE	ústredňa	12120	1
			optický hlásič	55000-300	80
			tlačidlový hlásič	DKM	8
6	SŠPO, Považský Chlmec, Bytčianska cesta 110,	Lites	ústredňa	MHU 115	1
			optický hlásič	MHG 124/181/581	55
			tlačidlový hlásič	MHA 102/108	40
7	ŠA - pobočka Čadca,, Ul. 17.novembra 2022,	Lites	ústredňa	MHU 109	1
			optický hlásič	MHG 241/361	13
			tlačidlový hlásič	MHA 141	5
8	ŠA - pobočka Dolný Kubín, Ul. Matúškova 1654/8,	Lites	ústredňa	MHU 103	1
			optický hlásič	MHG 103	31
			tlačidlový hlásič	MHA 102	5
9	ŠA - pobočka Martin , Bystrička 155,	Lites	ústredňa	MHU 106	1
			optický hlásič	MHG 103/231	46
			tlačidlový hlásič	MHA 101/102	6

Ak sa pri vykonanej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie zistí nefunkčnosť alebo porucha niektorej jej súčasti, možno vykonať drobnú opravu alebo údržbu tejto súčasti len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na obnovenie jej riadnej funkcie a zachovanie akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie, pokiaľ je takáto oprava alebo údržba technicky možná a účelná. Drobnou opravou alebo údržbou sa rozumejú najmä nevyhnutné zásahy na odstránenie zistenej poruchy alebo nedostatku bez potreby výmeny celej súčasti. Takouto opravou alebo údržbou nesmie dôjsť k podstatnej zmene technických alebo funkčných vlastností elektrickej požiarnej signalizácie. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.