OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 7 – Prešovský kraj

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Požaduje sa zabezpečiť v objektoch krajského Centra podpory Prešov, pričom je potrebné opätovne zabezpečiť vykonávanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej požiarnej signalizácie v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na zabezpečenie predmetu zákazky pre krajské Centrum podpory Prešov.

a) Stručný opis predmetu zákazky:

- mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b), c), a d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, a to v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo všetkých krajoch SR,

  Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. a v prílohe k vyhláške 169/2006 Z. z. zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä:
- nastavovacie a programovacie práce zariadení,
- zaškolenie zamestnancov MV SR na obsluhu pre dennú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru,

A. KONTROLY ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE, HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU,

Mesačnú a štvrťročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie môže vykonávať:

- poučený zamestnanec zaškolený výrobcom, alebo
- fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

Ročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru môže vykonávať výlučne fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

B. DOKUMENTÁCIA Z VYKONANÝCH KONTROL

Výstupom každej kontroly je:

- zápis do prevádzkovej knihy;
- samostatný záznam o vykonaní kontroly.

Pri ročnej kontrole musí záznam obsahovať aj prílohu, ktorou je kontrola elektrickej inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.

Zaškolenie obsluhy zariadenia:

Výstupom zo zaškolenia obsluhy elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru) je záznam o zaškolení obsluhy – zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie sa bude vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. zamestnanca odboru hospodárskeho zabezpečenia alebo príslušného krajského Centra podpory, ako organizačného útvaru Objednávateľa.

O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v príslušnom kraji.

Ročné harmonogramy kontrol a umiestnenie zariadení vrátane typového označenia a počtu príslušných zariadení v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú úspešnému uchádzačovi poskytnuté.

a) **CPV:** 50413200 - 5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení;
71600000 - 4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva;
71632000 - 7 Technické skúšky;
71356100 - 9 Technická kontrola.

b) **Požadované miesto plnenia:** Objekty krajského Centra podpory Prešov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dodávateľ zabezpečí :

- že všetci pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

1. Pri mesačnej a štvrťročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Výsledok vykonanej mesačnej a štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí byť zaznamenaný v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej signalizácie, pričom záznam musí obsahovať minimálne:

- dátum vykonania kontroly,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- výsledok kontroly a prípadné zistené nedostatky.

Dokladom k faktúre o vykonaní kontroly bude zdokumentovanie zápisu do prevádzkovej knihy kontrolovaného zariadenia a samostatný záznam o vykonaní kontroly.

2. Pri ročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Pri vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí osoba s príslušným osobitným oprávnením vydať **potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly**.

Potvrdenie musí obsahovať najmä:

- číslo potvrdenia,
- meno a priezvisko osoby s oprávnením,
- číslo oprávnenia,
- identifikáciu vlastníka EPS,
- výrobcu a typ EPS,
- skutočný stav EPS zistený kontrolou,
- dátum vykonania kontroly,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

3. Pri kontrole hlasovej signalizácie požiaru

Po vykonaní kontroly hlasovej signalizácie požiaru musí byť Objednávateľovi odovzdaný **protokol alebo záznam o vykonanej kontrole**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- identifikáciu kontrolovanej hlasovej signalizácie požiaru,
- rozsah vykonanej kontroly a funkčných skúšok,
- overenie funkčnosti hlasovej signalizácie a príslušných väzieb,
- dátum vykonania kontroly,
- výsledok kontroly,
- zistené nedostatky a návrh opatrení na ich odstránenie, ak boli zistené,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- číslo oprávnenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti, ak sa pre danú činnosť vyžaduje,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

4. Pri zaškolení obsluhy

Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný vykonať **zaškolenie obsluhy a určených osôb** v rozsahu potrebnom na riadnu obsluhu, základnú kontrolu a reakciu na signalizované stavy prevádzkovaných zariadení EPS a HSP.

O vykonanom zaškolení bude vyhotovený **záznam o zaškolení**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- dátum a miesto zaškolenia,
- predmet a rozsah zaškolenia,
- identifikáciu školených zariadení,
- meno a priezvisko školiteľa,
- mená a priezviská zaškolených osôb,
- podpis školiteľa,
- podpisy zaškolených osôb.

5. Špecifikácia zariadení EPS a HSP a zoznam miest plnenia

Časť 7 – Prešovský kraj

Poradové číslo objektu	Objekt, adresa	Výrobca zariadenia EPS	Druh zariadenia	Typ	Počet
1	OR PZ Prešov, Vajanského 6519/32	Lites	ústredňa	Lites MHU 115	1
			optický hlásič	MHG 220.032	5
			tlačidlový hlásič	MHA 108	1
			optická signalizácia	MHS 407.123	2
2	OR PZ Poprad, Alžbetina 714/5	Lites	ústredňa	Lites MHU 113	1
			optický hlásič	MHG 220.032	9
			tlačidlový hlásič	MHA 108	1
			optická signalizácia	MHS 407.123	7
3	KR PZ Prešov, Štúrova 3671/7	Aritech	ústredňa	Aritech 1X-F4-24	1
			optický hlásič	DP 7211	9
			tlačidlový hlásič	MHA 108	1
			optická signalizácia	PA25/3L	6
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
4	KR PZ Prešov, Fučíková 4564/2	Lites	ústredňa	Lites MHU 108	1
			optický hlásič	MHG 220.032	9
			tlačidlový hlásič	MHA 108	1
			optická signalizácia	MHS 407.123	5
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
5	KDI KR PZ Prešov, SSÚD-11 Prešov, Petrovany 500	ESSER	ústredňa	Flex ES control (FX2-2)	1
			optický hlásič/dymový	IQ8Quad	29
			optický hlásič/multisenzorový	IQ8QuadOT	3
			optická signalizácia	neznámy	7
6	OR PZ Bardejov, Partizánska 1577/42	Aritech	ústredňa	Aritech 1X-F8-20	1
			optický hlásič/dymový	DP 7211	8
			tlačidlový hlásič	DMN700G	1
			optická signalizácia	AI672	8
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
7	OR PZ Humenné, Nemocničná 1437/1	Aritech	ústredňa	Aritech 1X-F8	1
			optický hlásič	DP 721I	9
			tlačidlový hlásič	MCP 820	1

			optická signalizácia	AI672	8
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
8	OÚ Prešov, Námestie mieru 6786/3	Zettler	ústredňa	Zettler MZX125	1
			optický hlásič/dymový	830P	56
			optický hlásič/multisenzorový	830PH	1
			optický hlásič/multisenzorový	850PH	1
			tlačidlový hlásič	MCP 820	6
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 100	1
9	ŠA Prešov, Slánska 2439/31, Nižná Šebastová	Zettler	ústredňa	Zettler MZX125	1
			optický hlásič/dymový	830P	59
			tepelný hlásič	830H	4
			optický hlásič/multisenzorový	830PH	1
			optický hlásič/multisenzorový	850PH	2
			tlačidlový hlásič	MCP 820	1
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
10	ŠA Bardejov, Miškovského 123/1	Schrack	ústredňa	Seconet BMZ Compact 8	1
			optický hlásič/dymový	SLK-E	71
			tepelný hlásič	DCC-E	2
			tlačidlový hlásič	1702	19
			akustická signalizácia	siréna	2
			telefónny vyvolávač/diaľkový	ATH	1
11	OÚ Bardejov, Miškovského 123/1	Aritech	ústredňa	Aritech 1X-F4-20	1
			optický hlásič/dymový	DP 7211	5
			tlačidlový hlásič	DMN 700L	1
			akustická signalizácia	siréna	2
			telefónny vyvolávač/diaľkový	Dialer-FVK 842	1
12	ŠA Humenné, Štúrova 1	Lites	ústredňa	Lites MHU 109	1
			optický hlásič	MHG 243	26
			optický hlásič	MHG 362	1
			tlačidlový hlásič	MHA 141	5
			akustická signalizácia	siréna ROLP 24	1
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
13	ŠA Levoča, Námestie Majstra Pavla 7	Zettler	ústredňa	Zettler MZX125	1
			optický hlásič/dymový	830P	42
			tlačidlový hlásič	MCP 820	3
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
14	ŠA Levoča, Námestie Majstra Pavla 60	Zettler	ústredňa	Zettler MZX125	1
			optický hlásič/dymový	830P	54

			optický hlásič/multisenzorový	830PH	7
			tlačidlový hlásič	MCP 820	4
			tlačidlový hlásič	MCP 830	1
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
15	ŠA Levoča, Námestie Majstra Pavla 61	Zettler	ústredňa	Zettler MZX125	1
			optický hlásič/dymový	830P	1
			optický hlásič/multisenzorový	830PH	45
			tlačidlový hlásič	MCP 820	4
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 110	1
16	ŠA Stará Ľubovňa, Prešovska 327/3	Aritech	ústredňa	Aritech 2X-F1-FB2	1
			optický hlásič/dymový	DP2061N	40
			tlačidlový hlásič	DM2010	6
			akustická signalizácia	siréna s majákom	6
			telefónny vyvolávač/diaľkový	TD 100	1
17	ŠA Poprad, Sobotské námestie 1737/18-20	Lites	ústredňa	Lites MHU 115	1
			optický hlásič	MHG 262	30
			optický hlásič	MHG 241	60
			optický hlásič	MHG 243	2
			optický hlásič	MHG 341	4
			optický hlásič	MHG 141	2
			tlačidlový hlásič	MHA 143	9
			akustická signalizácia	MHY 409	2
			akustická signalizácia	MHY 924	3
			telefónny vyvolávač/diaľkový	GENOVA	1
18	Archív MVSR Levoča , Francisciho 634/12	Zettler	ústredňa	Zettler MZX 250	1
			optický hlásič/dymový	MCP 820	109
			tlačidlový hlásič	DM2010	2
19	Záchytný tábor Humenné, Mierová 2896/100/ budova S300	Lites	ústredňa	Lites MHU 115	1
			optický hlásič/dymový	DP2061N	102
			tlačidlový hlásič	DM2010	13
			akustická signalizácia	siréna s majákom	5
20	Záchytný tábor Humenné, Mierová 2896/100/ budova S250	Aritech	ústredňa	Aritech 2X-AF2-FB	1
			optický hlásič/dymový	DP2061N	96
			tlačidlový hlásič	DM2010	8
			akustická signalizácia	siréna s majákom	5

Ak sa pri vykonanej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie zistí nefunkčnosť alebo porucha niektorej jej súčasti, možno vykonať drobnú opravu alebo údržbu tejto súčasti len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na obnovenie jej riadnej funkcie a zachovanie akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie, pokiaľ je takáto oprava alebo údržba technicky možná a účelná. Drobnou opravou alebo údržbou sa rozumejú najmä nevyhnutné zásahy na odstránenie zistenej poruchy alebo nedostatku

bez potreby výmeny celej súčasti. Takouto opravou alebo údržbou nesmie dôjsť k podstatnej zmene technických alebo funkčných vlastností elektrickej požiarnej signalizácie. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.