OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 8 – Košický kraj

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Požaduje sa zabezpečiť v objektoch krajského Centra podpory Košice, pričom je potrebné opätovne zabezpečiť vykonávanie mesačnej a štvrťročnej a ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej požiarnej signalizácie v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na zabezpečenie predmetu zákazky pre krajské Centrum podpory Košice.

a) Stručný opis predmetu zákazky:

- mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b), c), a d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, a to v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo všetkých krajoch SR,

  Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. a v prílohe k vyhláške 169/2006 Z. z. zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä:
- nastavovacie a programovacie práce zariadení,
- zaškolenie zamestnancov MV SR na obsluhu pre dennú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru,

A. KONTROLY ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE, HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU,

Mesačnú a štvrťročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie môže vykonávať:

- poučený zamestnanec zaškolený výrobcom, alebo
- fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

Ročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru môže vykonávať výlučne fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

B. DOKUMENTÁCIA Z VYKONANÝCH KONTROL

Výstupom každej kontroly je:

- zápis do prevádzkovej knihy;
- samostatný záznam o vykonaní kontroly.

Pri ročnej kontrole musí záznam obsahovať aj prílohu, ktorou je kontrola elektrickej inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.

Zaškolenie obsluhy zariadenia:

Výstupom zo zaškolenia obsluhy elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru) je záznam o zaškolení obsluhy – zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie sa bude vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. zamestnanca odboru hospodárskeho zabezpečenia alebo príslušného krajského Centra podpory, ako organizačného útvaru Objednávateľa.

O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v príslušnom kraji.

Ročné harmonogramy kontrol a umiestnenie zariadení vrátane typového označenia a počtu príslušných zariadení v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú úspešnému uchádzačovi poskytnuté.

a) **CPV:** 50413200 - 5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení;
71600000 - 4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva;
71632000 - 7 Technické skúšky;
71356100 - 9 Technická kontrola.

b) **Požadované miesto plnenia:** Objekty krajského Centra podpory Košice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dodávateľ zabezpečí :

- že všetci pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

1. Pri mesačnej a štvrťročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Výsledok vykonanej mesačnej a štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí byť zaznamenaný v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej signalizácie, pričom záznam musí obsahovať minimálne:

- dátum vykonania kontroly,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- výsledok kontroly a prípadné zistené nedostatky.

Dokladom k faktúre o vykonaní kontroly bude zdokumentovanie zápisu do prevádzkovej knihy kontrolovaného zariadenia a samostatný záznam o vykonaní kontroly.

2. Pri ročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Pri vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí osoba s príslušným osobitným oprávnením vydať **potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly**.

Potvrdenie musí obsahovať najmä:

- číslo potvrdenia,
- meno a priezvisko osoby s oprávnením,
- číslo oprávnenia,
- identifikáciu vlastníka EPS,
- výrobcu a typ EPS,
- skutočný stav EPS zistený kontrolou,
- dátum vykonania kontroly,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

3. Pri kontrole hlasovej signalizácie požiaru

Po vykonaní kontroly hlasovej signalizácie požiaru musí byť Objednávateľovi odovzdaný **protokol alebo záznam o vykonanej kontrole**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- identifikáciu kontrolovanej hlasovej signalizácie požiaru,
- rozsah vykonanej kontroly a funkčných skúšok,
- overenie funkčnosti hlasovej signalizácie a príslušných väzieb,
- dátum vykonania kontroly,
- výsledok kontroly,
- zistené nedostatky a návrh opatrení na ich odstránenie, ak boli zistené,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- číslo oprávnenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti, ak sa pre danú činnosť vyžaduje,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

4. Pri zaškolení obsluhy

Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný vykonať **zaškolenie obsluhy a určených osôb** v rozsahu potrebnom na riadnu obsluhu, základnú kontrolu a reakciu na signalizované stavy prevádzkovaných zariadení EPS a HSP.

O vykonanom zaškolení bude vyhotovený **záznam o zaškolení**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- dátum a miesto zaškolenia,
- predmet a rozsah zaškolenia,
- identifikáciu školených zariadení,
- meno a priezvisko školiteľa,
- mená a priezviská zaškolených osôb,
- podpis školiteľa,
- podpisy zaškolených osôb.

5. Špecifikácia zariadení EPS a HSP a zoznam miest plnenia

Časť 8 – Košický kraj

Poradové číslo objektu	Objekt, adresa	Výrobca zariadenia EPS	Druh zariadenia	Typ	Počet
1	Štátny archív MV SR, pracovisko Košice, Bačíkova 1, Košice,	Aritech, USA	ústredňa	FP 1216	1
			optický hlásič	DP 2051	101
			tlačidlový hlásič	DM 2000	21
			tepelný hlásič	DT 2063	7
			technol. hlásič – piezo siréna	AS 263	12
			požiar. tablo	FRL 700	1
			telefón. vyvolávač	KMI	1
2	Štátny archív MV SR,, pracovisko Košice, Vodárenská 10, Košice	Aritech, USA	ústredňa	FP 1216	1
			optický hlásič	DP 2051	49
			tlačidlový hlásič	DM 2000	6
			technol. hlásič – piezo siréna	AS 263, 266	2
			pomocný zdroj	Elnika 12/7 Ah	2
			telefón. vyvolávač	EZS	1
3	KR PZ Košice, Kuzmányho 8, Košice,	Bosch, Nemecko	ústredňa	5000 MCP	1
			optický hlásič	ODH	13
			tlačidlový hlásič	TDH	2
			telefón. vyvolávač	operačné stredisko	1
4	OR PZ Košice – okolie, Trieda SNP 35, Košice,	Lites Liberec, ČR	ústredňa	MHU 109	1
			optický hlásič	MHG 243	36
			tlačidlový hlásič	MHA 141	40
			telefón. vyvolávač	Stála služba	1
5	OÚ Košice, Komenského 52, Košice,	Aritech, USA	ústredňa	FP 1216	1
			optický hlásič	DP 2051	34
			tlačidlový hlásič	DM 2000	4
			tepelný hlásič	DT 2053	2
			telefón. vyvolávač	Stála služba	1
6	OÚ Košice , kataster, Južná trieda 82, Košice,	Lites Liberec, ČR	ústredňa	MHU	1
			tlačidlový hlásič	MHA 141	14
			telefón. vyvolávač	Stála služba	1
7	OR PZ Rožňava, Janka Kráľa 1, Rožňava,	Lites Liberec, ČR	ústredňa	MHU 106	1
			optický hlásič	MHG 120	5
			tlačidlový hlásič	MHA 102	2

			technologický hlásič	siréna	1
			telefón. vyvolávač	Stála služba	1
8	Štátny archív MV SR, pracovisko Michalovce,, Štefana Tučeka 4, Michalovce	Lites Liberec, ČR	ústredňa	MHU 109	1
			optický hlásič	MHG 241	41
			tlačidlový hlásič	MHA 141	2
			telefón. vyvolávač	ATH	1
9	RHCP Sobrance, Štefánikova 10, Sobrance,	Lites Liberec, ČR	ústredňa	MHU 109	1
			optický hlásič	MHG 243	68
			tlačidlový hlásič	MHA 141	32
			tepelný hlásič	MHG 342	2
			technologický hlásič - siréna	MHY 909	2
			telefón. vyvolávač	Stála služba	1
10	OHK PZ, Vyšné Nemecké 124,	Lites Liberec, ČR	ústredňa	MHU 110	1
			optický hlásič	MHG 261	34
			tlačidlový hlásič	MHA 141	6
			technologický hlásič - siréna	MHY 909	2
			telefón. vyvolávač	Stála služba	1
11	Štátny archív MV SR, pracovisko Spišská Nová Ves, Markušovská 1	Precept 4	ústredňa	Precept 4	1
			optický hlásič	BF 316 ZH	16
			tlačidlový hlásič	BF 380 MR	2
			technologický hlásič - siréna	FL/RL/R/D	1
12	OÚ Košice-okolie, Hroncova 13, Košice ,	Advanced	ústredňa	SK1MX-5101V	1
			optický hlásič	A 1000	279
			tlačidlový hlásič	APCL100	36
			Maják na stenu	FBW200	31
			Resetovateľné tlačidlo	AL-CPW-R-01	2
13	KCHL, Jasov, Ku kachličkárni 653/9,	Jablotron	opticky dymový	DP 721 I	3
			Typ ručného hlásiča	DMN 700 L	1
			Typ telefónneho komunikátora	TD 110	1
			ústredňa	Aritech GE1X-4F	1
14	Budova MV SR, Štefánikové námestie 5, Spišská Nová Ves	DF 6100	optický dymový	MHG 243	67
			Typ ručného hlásiča	MBG 813	13
			ústredňa	Manvier DF 6100	1
			komunikačené tablo	ESIM 2521	1
			signalizačné svetlo		35
15	Štátny archív MV SR, pracovisko Spišská Nová Ves, Markušovská 1	Advanced	ústredňa	MxPro-5101V	1
			optický hlásič	A 1000	31
			Typ ručného hlásiča	ARCP 100	4
			komunikačené tablo	GSM Adaptér 2Pro	1
			technologický hlásič - siréna	ROLPSD	3

Ak sa pri vykonanej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie zistí nefunkčnosť alebo porucha niektorej jej súčasti, možno vykonať drobnú opravu alebo údržbu tejto súčasti len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na obnovenie jej riadnej funkcie a zachovanie akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie, pokiaľ je takáto oprava alebo údržba technicky možná a účelná. Drobnou opravou alebo údržbou sa rozumejú najmä nevyhnutné zásahy na odstránenie zistenej poruchy alebo nedostatku bez potreby výmeny celej súčasti. Takouto opravou alebo údržbou nesmie dôjsť k podstatnej zmene technických alebo funkčných vlastností elektrickej požiarnej signalizácie. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.