




ULOŽENIE POTRUBIA Z PLASTU DN 200- S OBSYPOM



UŁOŻENIE POTRUBIA Z PLASTU **DN 300- S OBSYPOM**



ULOŽENIE POTRUBIA Z PLASTU - S OBETÓNOVANÍM




LEGENDA:

1. ŠTRKOPIESKOVÉ LŮŽKO ZHUTNENÉ
2. OBETÓNOVANIE C12/15 - X0
3. ZÁSYP RYHY
 - V ZÁREZE - ŠTRKODRVOU ZHUTNENOU NA PARAM PODLOŽIA
 - V NÁSYPE - ZEMINOU Z VÝKOPU ZHUT. NA PARAM PODLOŽIA
4. POTRUBIE Z PLASTU
5. PRÍLOŽNÉ PAŽENIE
6. DRENÁŽNE RÚRKY Ø 10 cm
7. KARI SIEŤOVINA OKÁ 100/150 mm
 - DN 200: š=1000mm (SIEŤ 2000x6000mm)
 - DN 300: š=1100mm (SIEŤ 2200x6000mm)
8. KOTEVNÉ ŽELEZÁ - TRNY: Ø 12mm, L=100mm
 - PLATNE DN 200: 50x270x5mm
 - PLATNE DN 300: 50x370x5mm
9. UKOTVENIE POTRUBIA OCELOVOU PÁSNICOU
 - DN 200: 560x20x2mm
 - DN 300: 800x20x2mm
10. PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA C12/15 - X0

LEGENDA:

1. ŠTRKOPIESKOVÉ LŮŽKO ZHUTNENÉ
2. OBSYP POTRUBIA ZHUTNENÝ 60% P.S. - ŠTRKOPIESOK
3. ZÁSYP RYHY
 - V ZÁREZE - ŠTRKODRVOU ZHUTNENOU NA PARAMPODLOŽIA
 - V NÁSYPE - ZEMINOU Z VÝKOPU ZHUT. NA PARAMPODLOŽIA
4. POTRUBIE Z PLASTU (DN)
5. PRÍLOŽNÉ PAŽENIE
6. DRENÁŽNE RÚRKY ϕ 10 cm

PRÍPOJKA OD VPUSTU



LEGENDA:

1. ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO ZHUTNENÉ
 2. OBETÓNOVANIE C12/15 - X0
 3. ZÁSYP RYHY
- V ZÁREZE - ŠTRKODRVOU ZHUTNENOU NA PARAM
- PODLOŽIA
- V NÁSYPE - ZEMINOU Z VÝKOPU ZHUT. NA PARAM.
- PODLOŽIA
4. POTRUBIE Z PLASTU
 5. PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

ORIENTAČNÉ HLĎKY ULOŽENIA INŽ. SIETÍ PODĽA
STN 73 6005:

VEREJNÉ OSVETLENIE	0,70m
OZNAMOVACIE KÁBLE	0,60m
PLYNOVOD	0,60m
VODOVOD	1,30m
KANALIZÁCIA-VOLNÝ TERÉN	1,00m
KANALIZÁCIA-POD VOZOVKOU	1,80m

TABULKA ROZMEROV PRE ŠÍRKU RYHY (mm)

DN	200	250	300
ŠÍŘKA RYHY	1000	1050	1100

POZNÁMKY:

1. PRIEMER A MIESTO POUŽITÉHO POTRUBIA VIŠ VÝKRES SITUÁCIE 12_034_801 A VYTÝČOVACÍ VÝKRES 12_034_814
2. HĺBK A VÝKOPU AKO I ULOŽENIE JE ZREJMÉ Z VÝKRESU POZDÍŽNYCH PROFILOV VIŠ VÝKRES 12_034_802-804

POZNÁMKY:

1. PRI SPÄTNÝCH ZÁSYPOCH ZHUTNÍŤ ZEMINU PO 150 mm VRSTVÁCH NA HODNOTU MIN. 150MPa.
2. V MIESTE NAPOJENIA NA CESTU MUSIA BYŤ HRANY VOZOVKY ZAPÍLENÉ, NATRETÉ SPOJOVACÍM POSTREKOM A HRANA BUDE VYPLNENÁ ŽALIEVKOVOU HMOTOU.
3. VÝŠKA OBRUBNÍKA V MIESTACH PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE BUDE ZNÍŽENÁ S PREVÝŠENÍM MEDZI VOZOVKOU A NAVRHOVANÝM PRÍJAZDOM NA 20MM Z DÔVODU PLYNULOSTI EXISTUJÚCEHO CHODNÍKU I PRE ĽUDÍ S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE.
4. KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY NA ZEMNÉ TELESO STANOVUJE STN 73 3050 A STN 73 6133. PRI KONTROLE HUTNENIA ZEMNEJ PLÁNE SA POSTUPUJE PODĽA STN 72 1006. MODUL PRETVÁRANIA ZEMNEJ PLÁNE SA KONTROLUJE NAPR. ZAŤAŽOVACÍMI SKÚSKAMI. MINIMÁLNA POŽADOVANÁ HODNOTA MODULU PRETVÁRANIA PODLOŽIA ZEMINY EDEF JE 45 MPa.




UPOZORNENIE:

1. DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁČ SKONTROLOVAŤ VŠETKY ÚDAJE NA TOMTO VÝKRESE A POROVNAŤ ICH SO SKUT. STAVOM. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ MUSÍ TETO NEODKLADNE OZNAČIŤ AUTOROM A V ĎALŠOM SA RIADIŤ JEHO POKYNNI.
2. INFORMÁCIE NA TOMTO VÝKRESE SLUŽIA K OBJASNENIU PROJEKTOVÉHO RIEŠENIA. ROZMERY NEUVEDENÉ NA TOMTO VÝKRESE NEMOŽNO ODMERIAVAŤ.
3. SPÔSOB POUŽITEJ VÝR. TECHNOLÓGIE, DIELNÉSKÉ VÝKRESY A POSTUP VÝROBY JE V KOMPETENCII A NA ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA.
4. DODÁVATEĽ JE POVINNÝ POČAS VÝKONU PRÁČ ZABEZPEČIŤ NALEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCE Z PODMIENOK APLIKOVATEĽNÝCH ZÁKONOV A NARIADENÍ A RIADIŤ SVOJU ČINNOSŤ V SÚLADE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA.
5. TENTO VÝKRES JE MAJETKOM AUTORA, NESMIE BYŤ , REPRODUKOVANÝ, UPRAVOVANÝ ANEBO NÁPODOBOVANÝ BEZ PÍSMENÉHO SÚHLASU AUTORA. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRETNÉ PODĽA §21, ODPST. D.) ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z.

REV.	DÁTUM	POPIS REVIZIE	VYKONAL

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: LOKÁLNY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: LOKÁLNÝ

STUPEŇ	MIERKA	AUTOR / VEDÚCI PROJEKTU		Ing. Marianna FRONKOVÁ	PARÉ	
PPSP	1: 25	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Marianna FRONKOVÁ		
		VYPRACOVAL		Ing. Marianna FRONKOVÁ		
 ING. MARIANNA FRONKOVÁ INŽINIERSKÉ KONŠTRUKČIE A DOPRAVNÉ STAVBY Bukovina 207, 966 01 BZENICA IČO: 46 78 31 13 DIČ: 10 459 259 36 Registrovaný v OÚ: Žiar nad Hronom ČŽP reg č.: 680 - 17 127 web: www.fmkpp.com e-mail: m.fronkova@fmkpp.com mob: +421 903 215 242	STAVBA		ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV		DÁTUM	Jún 2020
	ADRESA		CKN 1971/4, 1635/1, k.ú. ZH, Ul. SNP, 965 01 Žiar nad Hronom		REVÍZIA	
	INVESTOR		Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46; 965 19 Žiar nad Hronom			
	ČASŤ DOKUMENTÁCIE		Komunikácia a spevnené plochy		FORMÁT	A3
	OBSAH VÝKRESU:		SO 07 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PRIEČNE REZY - ULOŽENIE POTRUBIA		ČÍSLO VÝKRESU	19_037_803 SO 07