

# ROZVÁDZAČ RK2

PLECHOVÝ ROZVÁDZAČ VOLNESTOJACÍ–300 modulov

KRYTIE : IP 43/20

Pi= 105 kW

Pp= 86 kW

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM: 3NPE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN–S

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA – PODĽA STN 33 2000–4–41:

a/ ZÁKLADNÁ OCHRANA (pred priamym dotykom): – IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, čl. A.1  
– ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI, čl. A.2

b/ OCHRANA PRI PORUCHE: – OCHRANNÉ UZEMNENIE, čl. 411.3.1.1  
– OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1.2  
– SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2  
– DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 411.3.3

PROSTREDIE, VONKAJŠIE VPLYVY – STN 332000–1, STN 332000–5–51: VIĎ PROTOKOL

## POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- ZHOTOVITEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.
- POČET A TYP REZERVNÝCH VÝVODOV V ROZVÁDZAČI UPRESNÍ ZHOTOVITEL S INVESTOROM

±0,000=195,05 - OVERIŤ!

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ KONANIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT  
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!

# ELI

ČÍSLO KÓPIE

AUTORI NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertalová				VLASTNÍK VÝKRESU  <b>Slovak Medical Company a.s.</b> Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20					
HIP		Ing. arch. Jozef KUŽMA		ZODP. PROJEKTANT				Ing. Uličný Anton			
VYPRACOVAL		Ing. Uličný Anton									
STAVEBNÍK		Súkromná stredná odborná škola v Gíraltovciach, Dukelská 33, 087 01 Gíraltovce									
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce				ČÍSLO ZÁKAZKY		4/2017/SMC			
NÁZOV STAVBY	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní					FORMÁT		A4			
	PARCELA	1081, 1082				DÁTUM		06.2018			
OBJEKT	SO 01 Internát				KLASIF. STAVBY		MIERKA				
								STUPEŇ		DRS	
OBSAH	Rozvádzač RK2					ARCHÍVNE ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU			
ČASŤ	E. Dokumentácia stavebných objektov - diel ELI							8			