

POZNÁMKA:


- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
- PROJEKT DSP RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELIES, HLAVNÉ TRASY POTRUBIA A NENAHRADZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSADZOVANÍ STROJNEHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NAVODY VÝRTOBCOM ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVADZAŤ V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI

LEGENDA POTRUBIA:

- OCELOVÉ POTRUBIE ÚYK JESTVUJÚCE
- - - OCELOVÉ POTRUBIE ÚYK NAVROVANÉ
- SMER TOKU MÉDIA
- REDUKCIA POTRUBIA

LEGENDA ARMATÚR

- PV RADIÁTOROVÝ VENTIL TYP TS-90-V, PRIAMY
- PS RADIÁTOROVÁ SPOJKA TYP RL-5, PRIAMA
- (4) POLOHA NASTAVENIA VENTILOVEJ VLOŽKY RESP. SPOJKY
- OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD P 90, VÝŠKY 600 RESP. 900 mm
- JEDNORADÉ RESP. DVOJRADÉ V PREVEDENÍ KOMPAKT



te=-15 °C
B=12

SADA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: Slovak Medical Company, a.s., Duchnovičovo námestie 1, Prešov					TP-PROJEKT, s.r.o. NÁMESTIE MIERU 1 080 01 PREŠOV e-mail: tpprojekt@poc@gmail.com		
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL				DIEL	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Ing. arch. Jozef Kužma	Ing. Oto Scholtz	Ing. Oto Scholtz				STUPEŇ	DRS
NÁZOV STAVBY, MIESTO						ZÁK. ČÍSLO	TP-21/17
Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach na praktickom vyučovaní						DÁTUM	06/2018
INVESTOR: Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach, Dukelská 31						FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU:						MIERKA	1:100
PÔDORYS 2. NP						2	