

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. IV

### 1. Otázka:

Vo výkaze výmer pre objekt "SO 01 gravitačná kanalizácia splašková" sú uvedené položky č. 43, 44 a 45 pre spätnú úpravu komunikácií. Podľa PD, výkresu "E.11 - vzorový rez uloženia potrubia" chýbajú vo VV vrstvy: kamenivo spevnené cementom hr. 200 mm a AC 16 hr. 50 mm. Žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie výkazu výmer.

### Odpoveď:

K zmene položiek (oproti výkresovej časti v.č. E.11) došlo z dôvodu zabezpečenia vyššej kvality spätných úprav po rozkopávkach komunikácií. Uchádzač preto ocení predložený **OPRAVENÝ výkaz výmer**, vzorový rez bude následne upravený pre úspešného uchádzača a samotnú realizáciu predmetu zákazky.

**Verejný obstarávateľ na základe úpravy zadania objektu SO 01 v zmysle vyššie položenej otázky predĺži lehotu na predkladanie ponúk o plnú novú procesnú lehotu.**