

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Mestský úrad Žilina

Vybavuje:

Dátum
doručenia: **26 -06- 2020**

Číslo záznamu: **156 554**

Počet príloh:

Číslo spisu:

Mesto Žilina
Mestský úrad v Žiline
Mgr. Peter Fiabáne
Primátor mesta
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina



Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Bratislava

170/2020-154718/2020-OI-TRH / 16.6.2020 227/DP/2020 Ing. D. Paulíny/ +421 41 242 4106 23.6.2020

Vec

Rekonštrukcia „Bulváru“ – odpoveď

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., ďalej len SPPD, prijala Váš list zo dňa 16.6.2020 vo veci žiadosti o rekonštrukciu sietí v našej správe, v úseku „Bulváru“ na ulici Antona Bernoláka v Žiline. Na základe Vašej žiadosti bol preverený a vyhodnotený aktuálny technický stav plynárenských zariadení umiestnených v predmetnej ulici v zmysle Vami definovaného rozsahu. Z dôvodu, že vyhodnotenie potvrdilo dobrý technický stav plynárenských zariadení, SPPD momentálne neplánuje ich opravu alebo rekonštrukciu.

S úmyslom maximálneho vylúčenia zásahov do povrchov komunikácií po realizácii rekonštrukcie „Bulváru“ plánuje SPPD počas realizácie Vášho investičného zámeru vykonať opätovnú kontrolu plynárenských zariadení v riešenom území. Cieľom kontroly bude minimalizovanie rizika poškodenia plynárenských zariadení a zabezpečenie odstránenia prípadných poruchových stavov pred konečnými úpravami „Bulváru“. Z tohto dôvodu Vás žiadame o zaslanie kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu danej stavby a zaslanie konkrétneho termínu začiatku realizácie rekonštrukcie „Bulváru“ za účelom zosúladenia termínu kontroly našich zariadení s realizáciou Vášho zámeru.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v rámci realizácie obnovy miestnych komunikácií, chodníkov a ostatných povrchov požadujeme dodržať niveletu a osadenie plynárenských povrchových znakov – poklopov na existujúcich uzáveroch, odvodňovačoch a odvzdušňovačoch. Rovnako Vás žiadame, aby ste rekonštrukciami neznižovali hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade ak v dôsledku plánovaných činností môže dôjsť z akéhokoľvek dôvodu ku kolízii s plynárenským zariadením, napr. z dôvodu hĺbky jeho uloženia, alebo jeho trasy, je potrebné, aby bola na náklady stavebníka vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia, a to podľa podmienok stanovených SPPD. V prípade výmeny poškodených poklopov za nové resp. pri požiadavke na úpravu zemných súprav alebo poskytnutia informácie za technické záležitosti plynárenských zariadení môžete kontaktovať Ing. Paulínyho - vedúceho prevádzky Žilina, Poprad

(tel. číslo +421412424106, e-mail: dusan.pauliny@spp-distribucia.sk), ktorý zároveň zabezpečí dodanie poklopov prípadne úpravu zemných súprav.

SPPD sa aktívne zúčastňuje a spolupracuje pri koordinácii a časovom zosúladení plánovaných rekonštrukcií plynovodov s realizáciou obnovy povrchových úprav cestných komunikácií. Preto si veľmi vážime záujem samospráv o koordináciu stavebných zámerov. Prípadné požiadavky môžete zasielať na adresu: Ing. Marián Sanitra – vedúci odboru prevádzky a zástupca riaditeľa sekcie SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava, ktorý zabezpečí ich posúdenie.

Zároveň Vás žiadame oznamy o plánovaných rekonštrukciách cestných komunikácií, výmenách asfaltových povrchov a realizácie iných projektov zasielať minimálne 6 - 8 mesiacov pred plánovanou realizáciou.

S pozdravom

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 BRATISLAVA 26
IČO: 35910739, IČ DPH: SK2021931109
-3-



Ing. Marián Sanitra
vedúci odboru prevádzky a zástupca riaditeľa
sekcie

Telefón: +421 2 242 4106
Fax:

Číslo účtu: 2627712668/1100
Banka: Tatra Banka

IČO: 35 910 739
IČ DPH: SK2021931109
DIČ: 2021931109