

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 12. decembra 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom *Rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.* – I. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom *Rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.* uverejnenej vo Vestníku UVO č. 238/2018 zo dňa 04.12.2018 pod číslom 17298 - WYP.

Otázka č. 1:

.... podľa Súťažných podkladov, rozpočet diela (Ocenený výkaz výmer) musí vo vzťahu k všetkým nákladovým položkám predstavujúcim stavebné materiály alebo tovary obsahovať konkrétny obchodný názov výrobcu daných ponúknutých produktov (uchádzač doplní uvedené údaje do stĺpca „Poznámky“ k príslušnej položke (ideálne odlišené farbou alebo hrúbkou písma)).

Z dôvodu veľkej prácnosti pri vypisovaní požadovaných údajov do VV a zároveň aj z dôvodu blížiacich sa sviatkov, kedy stavebné spoločnosti (nielen uchádzači, ale aj ich subdodávateľia) zvyknú čerpať celozávodné dovolenky, týmto žiadame verejného obstarávateľa o posun lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zohľadnil požiadavku a **rozhodol sa predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk o ďalších min. 10 pracovných dní.** Súvisiace oznámenie, ktorým určí verejný obstarávateľ novú lehotu bude uverejnené v príslušnom vestníku v priebehu najbližších pracovných dní.

Otázka č. 2:

..... je potrebné doplniť text v položke výkazu výmer pre Meranie a reguláciu - časť 1. Objekt SO 01 Stavebné úpravy urgentného príjmu 1 NP blok D:

1 "Rozváděč DT01.01

- Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole
- Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm
- Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů
- Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signál " ks 1,00

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ týmto dopĺňa /došpecifikováva uvedenú položku nasledovne (farebne vyznačený text je doplnený):

Rozváděč DT01.01

Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole

Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm

Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů

Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky

Přístrojová náplň části napájené ze sítě:

- Zkratová odolnost rozvaděče I_{kmax} : 10 kA
- hlavní vypínač: 25A/3P
- 2. stupeň přepět'ové ochrany
- výbava dle schématu rozvaděče
- DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO

komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepět'ová. Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO