REZ
M 1:16



DETAIL OCEĽOVEJ VÝMENY
M 1:8



DETAIL OSADENIA
M 1:8



DETAIL OCEĽOVEJ PLATNE
M 1:8



FASÁDNY VENTILÁTOR **COLT AXC 630 (V1, V2)**
VENTILÁTOR: 400V/3; 2,2kW; 4,9A;
HMOTNOSŤ: 54 kg
FARBA: PRÍRODNÝ HLINÍK

FCO/1ST/0910/A2B-ISO/M1C230J/FX/X/FF/N10/X/X
ELF. ÚDAJE: 230V; 0,2kW; 0,4A
HMOTNOSŤ: 15 kg
VYHOTOVENIE: PRÍRODNÝ HLINÍK

VENTILÁTOR MUSÍ BYŤ SKÚŠANÝ A CERTIFIKOVANÝ PODLA EN 12 101-3 Z LAHKÝCH HLINÍKOVÝCH ZLIATIN
POŽIARNA ODOLNOSŤ VENTILÁTORA 300°C/60 MIN

ROZHRANIE DODÁVKY:

DODÁVKA COLT
- VENTILÁTOR SPOLU SO ŽALÚZIOVOU KLAPKOU A OCEĽOVOU PLATŇOU
- DOPOJENIE Z ELE KRABICE
- SPIRO POTRUBIE PRIEMER Ø710mm
- SÚČINNOSŤ PRI UVÁDZANÍ DO PREVÁDZKY

DODÁVKA STAVBY
- SILOVÝ PRÍVOD Z ROZVÁDZAČA DO ELE. KRABICE A ELE KRABICA
- VŠETKU ELEKTROKABELÁŽ VRÁTANE ELE KRABÍC
- STAVEBNÝ OTVOR
- OKAPOVÉ PLECHY, TEPELNÁ IZOLÁCIA, OCEĽOVÁ VÝMENA

Pečiatka:

COLT
ZARIADENIE NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA
Colt International s.r.o., Haanova 12, 85104 Bratislava
tel.: +421268209600 - fax: +421268209620 - www.colt.sk
Copyright © Colt International Licensing Limited 2017

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1.10-Odvod tepla splodín horenia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	JHA s.r.o. tel: 0903 226 185	Architektonická kancelária Adresa: Župné nám. č. 7 949 01 Nitra Slovakia
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany		
Stupeň projektu:	Projekt pre realizáciu stavby		
Zodpovedný projektant:	Ing. Marián Dugát	Dátum: 12/2017	Mierka: 1:8, 1:16
Projektant:	Ing. Ondrej Kalus	Profesia:	Odvod tepla splodín horenia
Názov výkresu:	Detail osadenia ventilátora COLT AXC 630	Číslo výkresu:	04