

FASÁDNY VENTILÁTOR COLT AXC 710 (V3, V4)
VENTILÁTOR: 400V/3; 2,2kW; 6,1A;
HMOTNOSŤ: 61 kg
FARBA: PRÍRODNÝ HLINÍK

FCO/1ST/0911/A2B-ISO/M1C230/FX/X/FR/N10/X/X (dopresniť RALKU)
ELE. ÚDAJE: 230V; 0,2kW; 0,4A
HMOTNOSŤ: 17 kg
VYHOTOVENIE: PRÍRODNÝ HLINÍK


VENTILÁTOR MUSÍ BYŤ SKÚŠANÝ A CERTIFIKOVANÝ PODĽA EN 12 101-3 Z LAHKÝCH HLINÍKOVÝCH ZLIATIN
POŽIARNA ODOLNOSŤ VENTILÁTORA 300°C/60 MIN

ROZHRANIE DODÁVKY:

- DODÁVKA COLT
- VENTILÁTOR SPOLU SO ŽALÚZIOVOU KLAPKOU A OCEĽOVOU PLATŇOU
 - DOPOJENIE Z ELE KRABICE
 - SPIRO POTRUBIE PRIEMER Ø710mm
 - SÚČINNOSŤ PRI UVÁDZANÍ DO PREVÁDZKY

- DODÁVKA STAVBY
- SILOVÝ PRÍVOD Z ROZVÁDZAČA DO ELE. KRABICE A ELE KRABICA
 - VŠETKU ELEKTROKABELAŽ VRÁTANE ELE KRABÍC
 - STAVEBNÝ OTVOR
 - OKAPOVÉ PLECHY, TEPELNÁ IZOLÁCIA, OCEĽOVÁ VÝMENA

PZN:
HORNÚ HRANU OTVORU PRE VENTILÁTOR AXC710 REALIZOVAŤ MIN. 150mm OD ÚROVNE SPODNEJ HRANY VÁZNIKA
SPODNÁ HRANA POTRUBIA Ø710 BUDE VYHOTOVENÁ V ÚROVNI MIN. 130mm VYŠŠIE OD SPODNEJ HRANY VÁZNIKA



Pečiatka:

COLT

ZARIADENIE NA ODVOD TEPLA A SPODÍN HORENIA
Colt International s.r.o., Haanova 12, 85104 Bratislava
tel.: +421268209600 - fax: +421268209620 - www.colt.sk
Copyright © Colt International Licensing Limited 2017

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Stavebný objekt: | SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY |
| Časť dokumentácie: | E1.10-Odvod tepla spodín horenia |

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

| | | |
|------------------------|--|--|
| Názov a miesto stavby: | PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY | <p>Architektonická kancelária s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 949 01 Nitra Slovakia tel: 0903 226 185</p> |
| Objednávateľ: | Mesto Topoľčany | |
| Stupeň projektu: | Projekt pre realizáciu stavby | |
| Zodpovedný projektant: | Ing. Marián Dugát | Dátum: 12/2017 Mierka: 1:8, 1:16 |
| Projektant: | Ing. Ondrej Kalus | Profesia: Odvod tepla spodín horenia |
| Názov výkresu: | Detail osadenia ventilátora COLT AXC 710 | Číslo výkresu: 03 |