
 VNÚTORNÁ NÁSTENNÁ JEDNOTKA

--- ROZVOD CHLADIVA R410A – kvapalina

--- ROZVOD CHLADIVA R410A – plyn

LEGENDA :
CHLADIVOVĚ POTRUBIE BUDE UCHYTÁVANÉ MIN. KAŽDÝCH
1250MM DLŽKY VEDENIA



Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY - 1. ETAPA		
Časť dokumentácie:	E1-5 - Vzduchotechnika, chladenie		
Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.			
Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOLCANY		
Zodpovedný projektant:	Miesto Topolčany Realizačný projekt Ing. Jana Schneiderová Ing. Emil Šmúlyň	 Architektonická kancelária J. Hrozenský, s.r.o. Adresa: Buzinský rákos 5, 7 940 01 Topolčany IČO: 4858434	Datum: 12/2017 Projekt: VZDUCHOTECHNIKA, CHLADENIE Číslo výkresu: 4
	CHLADNIE - PÓDORYS 2.NP		