

STN EN 12193 – SVETLO A OSVETLENIE OSVETLENIE ŠPORTOVISK							
ČÍSLO	ÚČEL MIESTNOSTI	TRIEDA OSVETLENIA	DRUH ŠPORTU	POŽIADAVKY	SKUPINA CTV	OSVETLENOSŤ	Emir/Em
1.64	ŠPORTOVÁ PLOCHA	I – MEDZINÁRODNÁ	HÁDZANÁ	tab. A.2	B	750lx	0,7
							60

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.N.P.				
ČÍSLO	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA	VONKAJŠIE VPLYVY	OSVETLENOSŤ
1.01	ZÁVĚTRE, SCHODY, HLAVNÝ VSTUP	38,69	V.	50lx
1.02	VSTUPNÁ HALA	35,75	II.	100lx
1.03	PŘEDSĚN ŽENY	5,00	II.	200lx
1.04	WC ŽENY	26,81	II.	200lx
1.05	WC PŘE INVALIDOV	3,36	II.	200lx
1.06	PŘEDSĚN MUŽ	5,53	II.	200lx
1.07	WC MUŽ	58,17	II.	200lx
1.08	UPRATOVÁČKA / VÝLEVKA	3,24	II.	100lx
1.09	SEKVEROVNA	6,57	II.	200lx
1.10	ELEKTROKROZVOĐNA	15,94	II.	200lx
1.11	EPS + HSP	9,96	II.	200lx
1.12	PODTRIBKOVÝ PŘESTOR	39,02	II.	100lx
1.13	BUFET – PŘEDAJ	13,16	II.	500lx
1.14	BUFET – SKLAD	3,66	II.	100lx
1.15	BUFET – WC	1,83	II.	200lx
1.16	BUFET – ŠATNA	4,57	II.	200lx
1.17	ŠATNA	14,35	II.	200lx
1.18	PODTRIBKOVÝ PŘESTOR	76,30	II.	100lx
1.19	PODTRIBKOVÝ PŘESTOR	42,65	II.	100lx
1.20	KOMUNIKÁČKA	25,37	II.	100lx
1.21	PŘESTOR NA PŘENÁJOM	286,04	II.	50lx
1.22	KANCELÁŘKA	52,33	II.	500lx
1.23	KANCELÁŘKA	26,23	II.	500lx
1.24	VSTUPNÁ HALA – ŠPORTOVÁ	78,17	II.	100lx
1.25	ZÁVĚRE	9,82	II.	100lx
1.26	ZÁVĚTRE	4,54	V.	50lx
1.27	SCHODISKO	14,00	II.	150lx
1.28	MIESTNOST TRÉNEROV, ANTIDOPING	13,16	II.	200lx
1.29	KÚPEĽNÁ S WC	2,97	II.+STN-1	200lx
1.30	MIESTNOST PŘE ROZHODCOV	13,27	II.	200lx
1.31	KÚPEĽNÁ	3,23	II.+STN-1	200lx
1.32	WC	1,80	II.	200lx
1.33	WC MUŽ	5,66	II.	200lx
1.34	WC MUŽ	6,13	II.	200lx
1.35	PŘEDSĚN MUŽ	2,69	II.	200lx
1.36	PŘEDSĚN ŽENY	6,94	II.	200lx
1.37	UPRATOVÁČKA / VÝLEVKA	4,01	II.	100lx
1.38	SPRCHY	8,34	II.+AD3+STN-1	200lx
1.39	ŠATNA 6	17,13	II.	200lx
1.40	SPRCHA + WC	2,97	II.+STN-1	200lx
1.41	MIESTNOST PŘE TRÉNEROV	18,00	II.	200lx
1.42	CHODBA	13,95	II.	100lx
1.43	CHODBA	11,85	II.	100lx
1.44	VÝMĚNNIKOVÁ STANICA	64,99	II.	200lx
1.45	ŠATNA 5	18,00	II.	200lx
1.46	WC	5,76	II.	200lx
1.47	SPRCHY	7,94	II.+AD3+STN-1	200lx
1.48	SPRCHY	7,67	II.+AD3+STN-1	200lx
1.49	ŠATNA 4	18,03	II.	200lx
1.50	WC	5,40	II.	200lx
1.51	ŠATNA 3	19,89	II.	200lx
1.52	WC	7,37	II.	200lx
1.53	SPRCHY	5,85	II.+AD3+STN-1	200lx
1.54	SPRCHY	7,90	II.+AD3+STN-1	200lx
1.55	ŠATNA 2	38,68	II.	200lx
1.56	WC	5,58	II.	200lx
1.57	ŠATNA 1	40,28	II.	200lx
1.58	SPRCHY	7,58	II.+AD3+STN-1	200lx
1.59	WC	6,56	II.	200lx
1.60	REHABILITAČNÁ M-ĽESTVOVACE	52,03	II.	300lx
1.61	VONKAJŠIE SCHODY	4,50	V.	50lx
1.62	KOMUNIKÁČKA	84,82	II.	100lx
1.63	UPRATOVÁČKA / VÝLEVKA	2,34	II.	100lx
1.64	ŠPORTOVÁ PLOCHA	1238,82	II.	750lx
1.65	ROZČOVŇOVNÁ	123,34	II.	300lx
1.66	ŠATNA	9,20	II.	200lx
1.67	VSTUPNÁ HALA	51,87	II.	100lx
1.68	VSTUP	8,15	II.	100lx
1.69	VSTUP	8,15	II.	100lx
1.70	BUFET	11,34	II.	500lx
1.71	BUFET – SKLAD	4,27	II.	100lx
1.72	BUFET – ŠATNA	4,71	II.	200lx
1.73	BUFET – WC	2,75	II.	200lx
1.74				
1.75	PŘEDSĚN MUŽ	8,25	II.	200lx
1.76	WC MUŽ	11,54	II.	200lx
1.77	PŘEDSĚN ŽENY	9,78	II.	200lx
1.78	WC ŽENY	18,68	II.	200lx
1.79	CHODBA	35,80	II.	100lx
1.80	NEVÝŤIŤY PŘESTOR	3,96		
1.81	FITNESS	82,57	II.	300lx
1.82	VZDUCHOTECHNICKÁ	60,06	II.	200lx
1.83	VONKAJŠIE SCHODY	8,24	VI.	50lx
1.84	VONKAJŠIE SCHODY	16,50	VI.	50lx
1.85	TERASA 1	238,60	VI.	
1.86	TERASA 2	61,08	VI.	

BOD NÁPOJENIA – ZABEZPEČÍ ZSE
PRIS1 – 315A
PRIS2 – 315A

1. ETAPA

Peciatka:

Stavebný objekt: SO-01 PŘESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY

Časť dokumentácie: E1.6 - Elektroinštalácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby: PŘESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
BERNOLÁKOVA ULICA
TOPOĽČANY

Objednávateľ: Mesto Topoľčany

Stupeň projektu: Realizačný projekt

Zodpovedný projektant: Antonín Kotrle

Projektant: Antonín Kotrle, Peter Kotrle

Názov výkresu: PODRÝS PŘÍZEMIA

Číslo výkresu: 04

ROZVODNÁ SIET'

ZÁKLADNÁ OCHRANA

OCHRANA PRI PORUCHE

VONKAJŠIE VPLYVY

STN 33 2000-5-51

II – STANDARĐNÉ VONKAJŠIE VPLYVY – DRUH PŘESTORU II.

III – STANDARĐNÉ VONKAJŠIE VPLYVY – DRUH PŘESTORU III.

V – STANDARĐNÉ VONKAJŠIE VPLYVY – DRUH PŘESTORU V.

VI – STANDARĐNÉ VONKAJŠIE VPLYVY – DRUH PŘESTORU VI.

STN-1 – STN 33 2000-7-701 /ed.2/

TN – C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V

ROZDELÉNIE PEN NA N+PE V ROZVÁDŽAČI RE+HR

IZOLOVANÍM ŽÍVÝCH ČASTÍ, KRYTÍM

DOPLŇKOVÁ – PRŮĐOVÝM CHŘANIČOM

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPÁJANIA V SIETI TN

IZOLOVANÍM ŽÍVÝCH ČASTÍ, KRYTÍM

DOPLŇKOVÁ – PRŮĐOVÝM CHŘANIČOM

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPÁJANIA V SIETI TN