

STN EN 12193 – SVETLO A OSVETLENIE OSVETLENIE ŠPORTOVISK							
ČÍSLO	ÚČEL MIESTNOSTI	TRIEDA OSVETLENIA	DRUH ŠPORTU	POŽIADAVKY	SKUPINA CTV	OSVETLENOSŤ	Emir/Em
1.64	ŠPORTOVÁ PLOCHA	I-MEDZINÁRODNÁ	HÁDZANÁ	tab. A.2	B	750lx	0,7
							60

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 2.N.P.

ČÍSLO	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA	VONKAJŠIE VPLYVY	OSVETLENOSŤ	STN EN 12464-1
2.01	VSTUPNÁ HALA – VP HOSTIA	248,17	II.	100lx	5.1.1
2.02	BUFET – WC	1,85	II.	200lx	5.2.4
2.03	BUFET – SAŤNA	2,64	II.	200lx	5.2.4
2.04	BUFET – SKLAD	6,82	II.	100lx	5.4.1
2.05	BUFET – PULTOVÝ PREDAJ	11,96	II.	500lx	5.29.2
2.06	TRÉBŇA C	496,16	II.	10lx/200lx	STN EN 12193
2.07	PŘECHOD	6,16	II.	100lx	5.1.1
2.08	WC MUŽ	8,28	II.	200lx	5.2.4
2.09	PŘEDSEŇ MUŽ	2,87	II.	200lx	5.2.4
2.10	PŘEDSEŇ MUŽ	2,87	II.	200lx	5.2.4
2.11	WC MUŽ	8,28	II.	200lx	5.2.4
2.12	WC ŽENY	6,93	II.	200lx	5.2.4
2.13	PŘEDSEŇ ŽENY	2,87	II.	200lx	5.2.4
2.14	PŘEDSEŇ ŽENY	2,87	II.	200lx	5.2.4
2.15	WC ŽENY	6,93	II.	200lx	5.2.4
2.16	UPRATOVÁČKA / VYLEVKA	1,68	II.	100lx	5.4.1
2.17	UPRATOVÁČKA / VYLEVKA	1,68	II.	100lx	5.4.1
2.18	CHODBA	234,30	II.	300lx	5.36.24
2.19	VSTUPNÁ CHODBA	33,99	II.	100lx	5.1.1
2.20	STŘEDNÁ / TERASA	9,27	VI.	50lx	–
2.21	TRÉBŇA B	385,00	II.	10lx/200lx	STN EN 12193
2.22	SKLAD SPINÁVÉHO PRAHLA	6,20	II.	100lx	5.4.1
2.23	SKLAD OŠETŘENÉHO PRAHLA	5,24	II.	100lx	5.4.1
2.24	SAŤNA – UPRATOVÁČKA	4,05	II.	200lx	5.2.4
2.25	CHODBA	5,28	II.	100lx	5.1.1
2.26	SKLAD	3,01	II.	100lx	5.4.1
2.27	WC – UPRATOVÁČKA	1,40	II.	200lx	5.2.4
2.28	UPRATOVÁČKA / VYLEVKA	1,40	II.	100lx	5.4.1
2.29	PŘESTOR PŘE MEDIÁ	75,71	II.	500lx	5.26.5
2.30	DVOULOŽKOVÁ IZBA	15,84	II.	50lx	–
2.31	KOPELNA + WC	3,47	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.32	KOPELNA + WC	3,47	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.33	DVOULOŽKOVÁ IZBA	15,84	II.	50lx	–
2.34	CHODBA	115,59	II.	100lx	5.1.1
2.35	DVOULOŽKOVÁ IZBA	19,35	II.	50lx	–
2.36	KOPELNA + WC	4,25	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.37	KOPELNA + WC	4,25	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.38	DVOULOŽKOVÁ IZBA	19,35	II.	50lx	–
2.39	DVOULOŽKOVÁ IZBA	19,35	II.	50lx	–
2.40	KOPELNA + WC	3,86	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.41	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.42	DVOULOŽKOVÁ IZBA	19,35	II.	50lx	–
2.43	DVOULOŽKOVÁ IZBA	19,35	II.	50lx	–
2.44	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.45	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.46	DVOULOŽKOVÁ IZBA	19,35	II.	50lx	–
2.47	DVOULOŽKOVÁ IZBA	19,35	II.	50lx	–
2.48	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.49	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.50	DVOULOŽKOVÁ IZBA	18,75	II.	50lx	–
2.51	VZDUCHOTECHNIKA	28,35	II.	200lx	5.3.1
2.52	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.53	DVOULOŽKOVÁ IZBA	17,55	II.	50lx	–
2.54	DVOULOŽKOVÁ IZBA	17,55	II.	50lx	–
2.55	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.56	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.57	DVOULOŽKOVÁ IZBA	17,55	II.	50lx	–
2.58	DVOULOŽKOVÁ IZBA	17,55	II.	50lx	–
2.59	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.60	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.61	DVOULOŽKOVÁ IZBA	17,55	II.	50lx	–
2.62	DVOULOŽKOVÁ IZBA	17,55	II.	50lx	–
2.63	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.64	KOPELNA + WC	4,12	II.+STN-1	200lx	5.2.4
2.65	DVOULOŽKOVÁ IZBA	18,48	II.	50lx	–
2.66	KOMENTÁTORI	3,13	II.	500lx	5.26.2
2.67	KOMENTÁTORI	3,13	II.	500lx	5.26.2
2.68	VELIN	10,02	II.	500lx	5.26.2
2.69	KOMENTÁTORI	3,13	II.	500lx	5.26.2
2.70	KOMENTÁTORI	3,13	II.	500lx	5.26.2
2.71	TRÉBŇA A	324,51	II.	10lx/200lx	STN EN 12193
1.27	ŠPORTOVSKO	14,00	II.	150lx	5.1.2
1.64	ŠPORTOVÁ PLOCHA	1238,57	II.	750lx	STN EN 12193
1.83	VONKAJŠIE SCHODY	3,80	VI.	50lx	–
1.84	VONKAJŠIE SCHODY	16,50	V.	50lx	–

1. ETAPA

Peciatka:

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY		
Časť dokumentácie:	E1.6 - Elektroinštalácia		
Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.			
Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY		Architektonická kancelária Adresa : Žitné nám. č.7 949 01 Nitra Slovensko
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany		Formát: 12A4
Stupeň projektu:	Realizačný projekt		Dátum: 12/2017
Zodpovedný projektant:	Antonín Kotrle		Merka: 1 : 100
Projektant:	Antonín Kotrle, Peter Kotrle		Profil: ELEKTRO SILNOPRÚD
Názov výkresu:	PODORYS POSCHODIA		Číslo výkresu: 05

ROZVODNÁ SIŤ : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V  
ROZDELENIE PEN NA N+PE V ROZVÁDZAČI RE+HR  
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTÍM  
DOPLNKOVÁ – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM  
OCHRANA PRI PORUČE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
VONKAJŠIE VPLYVY : II. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU II.  
STN 33 2000–5–51 : III. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU III.  
V. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU V.  
VI. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU VI.  
STN-1 – STN 33 2000–7–701 /ed.2/