



## ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ TYPOVÝ OEZ DistriTon RZB-Z-3S72  
ZAPUSTENÝ (3 radý - 72modulov TE)

ROZMERY : VONKAJŠIE š.572 x v.642 x hl.142mm, NIKA 550x590x145mm, PARAPET 1200mm

KRYTIE : IP30/IP20

PRÍVOD : ZHORA

VÝVODY : ZHORA

POČET : 1 ks

Pi = 22,72 kW  
Pp = 10,30 kW  
In = 32 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE - f. OEZ LETOHRAD /VZOR/  
VŠETKY KÁBLE - CXKE-R - B2ca-s1, d1, a1, podľa STN 92 0203

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V

ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
DOPLNKOVÁ - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

VONKAJŠIE VPLYVY : II. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU II.  
STN 33 2000-5-51

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1.6 - Elektroinštalácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	 <b>Architektonická kancelária</b> s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany	
Stupeň projektu:	Realizačný projekt	Formát: 2A4
Zodpovedný projektant:	Antonín Kotrle	Dátum: 12/2017 Mierka: --
Projektant:	Antonín Kotrle, Peter Kotrle	Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ R1.1 - VSTUP ŠPORTOVCI	Číslo výkresu: 08

1. ETAPA

