



ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ TYPOVÝ OEZ DistriTon RZG-Z-4S56 ☐
 ZAPUSTENÝ (4 radý – 56modulov TE)
 ROZMERY : VONKAJŠIE š.362 x v.687 x hl.102mm, NIKA 330x680x80mm, PARAPET 1100mm
 KRYTIE : IP40/IP20
 PRÍVOD : ZHORA
 VÝVODY : ZHORA
 POČET : 1 ks

Pi = 22,00 kW
 Pp = 12,80 kW
 In = 32 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE – f. OEZ LETOHRAD /VZOR/
 VŠETKY KÁBLE – CXKE-R – B2ca-s1, d1, a1, podľa STN 92 0203

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V
 ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
 DOPLNKOVÁ – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
 OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
 VONKAJŠIE VPLYVY : II. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU II.
 STN 33 2000-5-51

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Stavebný objekt: | SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY |
| Časť dokumentácie: | E1.6 - Elektroinštalácia |

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

| | | |
|------------------------|--|---|
| Názov a miesto stavby: | PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY |  Architektonická kancelária s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia |
| Objednávateľ: | Mesto Topoľčany | |
| Stupeň projektu: | Realizačný projekt | Formát: A4 |
| Zodpovedný projektant: | Antonín Kotrle | Dátum: 12/2017 Mierka: -- |
| Projektant: | Antonín Kotrle, Peter Kotrle | Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD |
| Názov výkresu: | ROZVÁDZAČ R1.3 - REGENERÁCIA | Číslo výkresu: 10 |

1. ETAPA