



ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ TYPOVÝ OEZ DistriTon RZB-N-3S72
NÁSTENNÝ (3 radý - 72modulov TE)
ROZMERY : VONKAJŠIE š.542 x v.605 x hl.155mm, PARAPET 1200mm
KRYTIE : IP30/IP20
PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : ZHORA
POČET : 1 ks

P_i = 28,86 kW
P_p = 27,37 kW
I_n = 80 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE - f. OEZ LETOHRAD /VZOR/
VŠETKY KÁBLE - CXKE-R - B2ca-s1, d1, a1, podľa STN 92 0203

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
DOPLNKOVÁ - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
VONKAJŠIE VPLYVY : II. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU II.
STN 33 2000-5-51

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1.6 - Elektroinštalácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	 Architektonická kancelária s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany	
Stupeň projektu:	Realizačný projekt	Formát: A4
Zodpovedný projektant:	Antonín Kotrle	Dátum: 12/2017 Mierka: --
Projektant:	Antonín Kotrle, Peter Kotrle	Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ R1.5 - FITNESS	Číslo výkresu: 12

1. ETAPA