



## ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ TYPOVÝ OEZ DistriTon RZG-N-2S28 ☐  
 NÁSTENNÝ (2 radý - 28modulov TE)  
 ROZMERY : VONKAJŠIE š.362 x v.436 x hl.104mm, PARAPET 1350mm  
 KRYTIE : IP40/IP20  
 PRÍVOD : ZHORA  
 VÝVODY : ZHORA  
 POČET : 1 ks

Pi = 5,19 kW  
 Pp = 2,15 kW  
 In = 20 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE - f. OEZ LETOHRAD /VZOR/  
 VŠETKY KÁBLE - CXKE-R - B2ca-s1, d1, a1, podľa STN 92 0203

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V  
 ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
 DOPLNKOVÁ - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM  
 OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
 VONKAJŠIE VPLYVY : II. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU II.  
 STN 33 2000-5-51

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1.6 - Elektroinštalácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	 <b>Architektonická kancelária</b> s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany	
Stupeň projektu:	Realizačný projekt	Formát: A4
Zodpovedný projektant:	Antonín Kotrle	Dátum: 12/2017 Mierka: --
Projektant:	Antonín Kotrle, Peter Kotrle	Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ R2.1 - VELÍN, KOMENTÁTORI	Číslo výkresu: 18

1. ETAPA