



ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ TYPOVÝ OEZ DistriTon RZG-Z-4S56 ☐  
ZAPUSTENÝ (4 radý - 56modulov TE)  
ROZMERY : VONKAJŠIE š.362 x v.687 x hl.102mm, NIKA 330x680x80mm, PARAPET 1100mm  
KRYTIE : IP40/IP20  
PRÍVOD : ZHORA  
VÝVODY : ZHORA  
POČET : 1 ks

Pi = 48,07 kW  
Pp = 10,43 kW  
In = 40 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE - f. OEZ LETOHRAD /VZOR/  
VŠETKY KÁBLE - CXKE-R - B2ca-s1, d1, a1, podľa STN 92 0203

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V  
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
DOPLNKOVÁ - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM  
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
VONKAJŠIE VPLYVY : II. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU II.  
STN 33 2000-5-51

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1.6 - Elektroinštalácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	 Adresa: Župné nám. č. 7 949 01 Nitra Slovakia tel: 0903 226 185
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany	
Stupeň projektu:	Realizačný projekt	Formát: A4
Zodpovedný projektant:	Antonín Kotrle	Dátum: 12/2017 Mierka: --
Projektant:	Antonín Kotrle, Peter Kotrle	Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ R2.2 - UBYTOVANIE	Číslo výkresu: 19

1. ETAPA