

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ TYPOVÝ OEZ DistriTon RZG-Z-4S56 ☐
ZAPUSTENÝ (4 radý - 56modulov TE)
ROZMERY : VONKAJŠIE š.362 x v.687 x hl.102mm, NIKA 330x680x80mm, PARAPET 1100mm
KRYTIE : IP40/IP20
PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : ZHORA
POČET : 1 ks


Pi = 33,40 kW
Pp = 18,14 kW
In = 40 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE - f. OEZ LETOHRAD /VZOR/
VŠETKY KÁBLE - CXKE-R - B2ca-s1, d1, a1, podľa STN 92 0203

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
DOPLNKOVÁ - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
VONKAJŠIE VPLYVY : II. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU II.
STN 33 2000-5-51

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Stavebný objekt: | SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY |
| Časť dokumentácie: | E1.6 - Elektroinštalácia |

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

| | | |
|------------------------|--|---|
| Názov a miesto stavby: | PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY |  s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia |
| Objednávateľ: | Mesto Topoľčany | |
| Stupeň projektu: | Realizačný projekt | Formát: 2A4 |
| Zodpovedný projektant: | Antonín Kotrle | Dátum: 12/2017 Mierka: -- |
| Projektant: | Antonín Kotrle, Peter Kotrle | Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD |
| Názov výkresu: | ROZVÁDZAČ R2.3 - VIP PRIESTOR | Číslo výkresu: 20 |

1. ETAPA

R2.3

46TE

