



# ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ OCELOPLECHOVÝ TYP OVÝ OEZ DistriSet DZ54-2405-EI30S  
ZAPUSTENÝ (5 radý - 120modulov TE)

ROZMERY : VONKAJŠIE š.678 x v.873 x hl.157mm, NIKA 631x826x147mm, PARAPET 950mm

KRYTIE : IP54/IP20, EI30S

PRÍVOD : ZHORA

VÝVODY : ZHORA

POČET : 1 ks

Pi = 35,84 kW  
Pp = 34,82 kW  
In = 80 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE - f. OEZ LETOHRAD /VZOR/  
VŠETKY KÁBLE - NHXH - S FUNKČNOSŤOU FE180/E30 (VÍNIMKY E90 SÚ POPÍSANÉ)

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V

ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
DOPLNKOVÁ - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

VONKAJŠIE VPLYVY : II. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU II.  
STN 33 2000-5-51

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1.6 - Elektroinštalácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.		
Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	<p>Architektonická kancelária s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia</p>
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany	
Stupeň projektu:	Realizačný projekt	Formát: 3A4
Zodpovedný projektant:	Antonín Kotrle	Dátum: 12/2017 Mierka: --
Projektant:	Antonín Kotrle, Peter Kotrle	Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ NHR - ZÁLOHA - HLAVNÝ	Číslo výkresu: 24

1. ETAPA



