



## ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ OCELOPLECHOVÝ TYPOVÝ EATON BP-U-DWB-400/4-EIS  
ZAPUSTENÝ  
ROZMERY : VONKAJŠIE š.426 x v.454 x hl.195mm, NIKA 410x440x184mm, PARAPET 1350mm  
KRYTIE : IP40/IP20, EI30S  
PRÍVOD : ZHORA  
VÝVODY : ZHORA  
POČET : 1 ks

Pi = 0,53 kW  
Pp = 0,42 kW  
In = 20 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE – f. OEZ LETOHRAD /VZOR/  
VŠETKY KÁBLE – NHXH – S FUNKČNOSŤOU FE180/E30

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V  
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTÍ  
DOPLNKOVÁ – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM  
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
VONKAJŠIE VPLYVY : II. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU II.  
STN 33 2000-5-51

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Stavebný objekt:   | SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY |
| Časť dokumentácie: | E1.6 - Elektroinštalácia       |

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Názov a miesto stavby: | PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY<br>BERNOLÁKOVA ULICA<br>TOPOĽČANY |  <b>Architektonická kancelária</b><br>s.r.o.<br>Adresa: Župné nám. č. 7<br>tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia |
| Objednávateľ:          | Mesto Topoľčany  |   |
| Stupeň projektu:       | Realizačný projekt   | Formát: A4  |
| Zodpovedný projektant: | Antonín Kotrle   | Dátum: 12/2017 Mierka: --   |
| Projektant:            | Antonín Kotrle, Peter Kotrle                               | Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD   |
| Názov výkresu:         | ROZVÁDZAČ RN3 - ZÁLOHA - FITNESS                           | Číslo výkresu: 27   |

1. ETAPA