



ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ OCELOPLECHOVÝ TYPOVÝ EATON BP-U-DWB-400/4-EIS
ZAPUSTENÝ
ROZMERY : VONKAJŠIE š.426 x v.454 x hl.195mm, NIKA 410x440x184mm, PARAPET 1350mm
KRYTIE : IP40/IP20, EI30S
PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : ZHORA
POČET : 1 ks

Pi = 0,53 kW
Pp = 0,42 kW
In = 20 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE – f. OEZ LETOHRAD /VZOR/
VŠETKY KÁBLE – NHXH – S FUNKČNOSŤOU FE180/E30

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTÍ
DOPLNKOVÁ – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
VONKAJŠIE VPLYVY : II. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU II.
STN 33 2000-5-51

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1.6 - Elektroinštalácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	 JHA s.r.o. Architektonická kancelária Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany	
Stupeň projektu:	Realizačný projekt	Formát: A4
Zodpovedný projektant:	Antonín Kotrle	Dátum: 12/2017 Mierka: --
Projektant:	Antonín Kotrle, Peter Kotrle	Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ RNP - ZÁLOHA - PRENÁJOM	Číslo výkresu: 29

1. ETAPA