



POŽIARNÝ NADZEMNÝ HYDRANT DN150



- 1
- TVAROVKA S PRÍRUBOVOU ODBOČKOU DN150/150
- 2
- PRÍRUBOVÉ KOLENO DN150
- 3
- PRÍRUBOVÁ LIATINOVÁ RÚRA DN150, DLŽKA 400mm
- 4
- PRÍRUBOVÁ LIATINOVÁ RÚRA DN150
- 5
- PRÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150
- 6
- ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ DN150
- 7
- ZEMNÁ SÚPRAVA ŠUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ
- 8
- POKLÔP ŠUPÁTKOVÝ
- 9
- HYDRANT NADZEMNÝ DN150
- 10
- BETONOVÝ BLOK

Peciatka:



Stavebný objekt:	SO-04 REKONŠTRUKCIA VODOVODU	
Časť dokumentácie:	E4 - SO-04 Rekonštrukcia vodovodu	

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:		PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOULÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany	<div><div><div>7114</div><div>S.r.o.</div></div><div>Architektonická kancelária</div><div>Adresa: Župné nám. č. 7 949 01 Nitra Slovakia</div></div>	
Stupeň projektu:	Realizačný projekt		
Zodpovedný projektant:	Ing. Lucia Kapustová	Dátum:	12/2017
Projektant:	Ing. Lucia Kapustová	Profesia:	1 : 25
Názov výkresu:	NADZEMNÝ HYDRANT DN150	Číslo výkresu:	
		9	