



VYPRACOVAL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	TK PROJEKT LIBEREC	
ING. ZDENĚK KVAPIL	ING. PETER BALOG	ING. ZDENĚK KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL	
			Letná 431 Liberec 12, 460 01	
INVESTOR: <b>VRANOVSKÁ NEMOCNICA a. s., M. R. Štefánika 187/177, 093 27 Vranov nad Topľou</b>			ARCHITEKT DZURCO s.r.o.	
MIESTO STAVBY: <b>VRANOVSKÁ NEMOCNICA a. s., Rekonštrukcia GPO</b>			<small> Wám. Slobody 1492  Vranov n. T. 093 01  t e l : 0 9 0 7 9 1 5 3 3 0  p e t e r d z u r c o @ g m a i l . c o m  www . a r c h i t e k t d z u r c o . s k </small>	
STAVBA: <b>ROZVODY MEDICINÁLNYCH PLYNOV</b>			DÁTUM:	12/2017
			FORMÁT:	2xA4
			STUPEŇ:	DPS
			ZAK. ČÍSLO:	9817.22
MIERKA:  —	Č. KÓPIE:	VÝKRES:  <b>INSTALAČNÉ KOMPLEXY</b>		VÝKRES ČÍSLO:  <b>MP-03</b>



## OTOČNÝ KOMPLEX STROPNÍ

### TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POČET KUSŮ	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZÁSUVKA OCHRAN. POSPOJ. ABB	LAMPÍČKA (samostat. přívod)
	KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO		
1	2	2	2	–	–	–	8/2	4/1	10x2	–
POHON NÁSTROJŮ	ODTAH ANEST. SMĚSÍ	ODTAH POHONU NÁSTROJŮ	MEZIKUS	MEDILIŠTA	POLICE	TYČ	NOSIČ INFUZÍ	VĚŠÁK	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	
–	ANO	–	ANO	ANO	2	ANO	ANO	–	2	