



LEGENDA MIESTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
201	CHODBA	20.8 m2
202	UPRATOVACIA M.	3.6 m2
203	ŠPINAVÉ PR.	3.6 m2
204	HYG.ZAR.	5.2 m2
205	PORODNÁ IZBA	21.2 m2
206	PORODNÁ IZBA	21.2 m2
207	HYG.ZAR.	5.0 m2
208	ÚPRAVA NOVOROD.–RES.M.	8.4 m2
209	UMÝVAREĽ NÁSTROJOV	6.7 m2
210	UMÝVAREĽ LEKÁROV	6.6 m2
211	PREZIEKAREĽ LEKÁROV	6.9 m2
212	STANOVISKO SESTIER	12.2 m2
213	PRIJEM PACIENTKY	9.7 m2
214	ZÁKROKOVÁ SÁLA	21.4 m2
215	PORODNÉ BOXY	32.2 m2
216	CHODBA	19.5 m2
217	ELE. ROZVODŇA	5.4 m2

LEGENDA

Prívodné potrubie - oceľ - jestvujúce.

Vratné potrubie - oceľ - jestvujúce.

Prívodné potrubie - uhlíkové oceľ v podlahe, izolované - novonavrhané.

Vratné potrubie - uhlíkové oceľ v podlahe, izolované - novonavrhané.

Stúpacie potrubie-oceľ-jestvujúce.

LEGENDA RADIÁTOROV

TH-IQRC

Termostatická hlavica - bezdrôtová IQRC termostatická hlavica diaľkovo spríahnutá s ovládačom s displejom, ktorý sa umiestni k vypínaču osvetlenia

TVr/DN/-

Termostatický ventil rohový / dimenzia ventilu podľa potrubia

RŠr/DN/-

Regulačné šrubenie rohové / dimenzia ventilu podľa potrubia / nastavenie nerieši projekt na SP

TVp/DN/-

Termostatický ventil priamy / dimenzia ventilu podľa potrubia

RŠp/DN/-

Regulačné šrubenie priamy / dimenzia ventilu podľa potrubia / nastavenie nerieši projekt na SP

Doskové vykurovacie teleso, bočné pripojenie typ K, hladká čelná plocha!! - novonavrhané

Miestnosť 215-01

30K/600x1300-hladký
TVp/10
RŠp/10

Miestnosť-pradové číslo vykurovacieho telesa
Typ telesa / rozmer telesa (výška x dĺžka, 600mm výška, 1300mm dĺžka), hladká čelná plocha!!
Termostatický ventil priamy / dimenzia ventilu podľa potrubia
Regulačné šrubenie priamy / dimenzia ventilu podľa potrubia / nastavenie nerieši projekt na SP

POZNÁMKY
Na všetky telesá osadiť IQRC hlavice.

Autorizácia 5608*14 SKSI Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb	ZODP. PROJEKTANT: Ing.Richard NAGY			
	VYPRACOVAL: Ing.Richard NAGY			
	INVESTOR: Vranovská nemocnica a.s., M.R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, 093 27			
	STAVBA:	STAVEBNÉ ÚPRAVY GYNEKOLOGICKO- PÔRODNÍCKEHO ODDELENIA NsP VRANOV NAD TOPĽOU	STUPEŇ	PD SP
	Miesto:	Vranov nad Topľou	DÁTUM	10/2017
Obsah:	PÓDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	PROFESIA	Vykurovanie	
		FORMÁT	3x44	
		MIERKA	Č. VÝKRESU	
		1:70	UK-02	
Dokumentácia je duševným vlastníctvom spracovateľa. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom spracovateľa.				