


POHL'AD – P1

MERNA: NE 1:1




VODOROVNÉ POTRUBNÉ ROZVODY SÚ VEDENÉ NA CHODBÁCH A V Miestnostach v POHL'ADE V TRUBKOVÝCH OBLIEMACH POD STROPOM ALEBO PO STENÁCH.
ZVODY K LEKÁRSKYM PANELOM SÚ VEDENÉ POD OMIETKOU.
ZVODY K VENTILOVÝM KRABICAM NA CHODBE SÚ VEDENÉ POD OMIETKOU.

TRASY POTRUBNÝCH ROZVODOV NUTNO KORDINOVAT' S OSTATNÝMI ROZVODMI.
POTRUBNIE MEDIPLYNOV SA DOPORUČA MONTOVAŤ PO ROZVODOCH VZT.

ZM2	STROPNÝ ZDROJOVÝ MOST PRE 2 LÔŽKA
ZM1	STROPNÝ ZDROJOVÝ MOST PRE 1 LÔŽKO JESTVUJÚCI
■	SIGNALIZAČNÝ HLÁSIČ KLINICKÉHO ALARMU
□	LEKÁRSKY PANEL
□	VENTILOVÁ KRABICA
□	GUL'OVÝ UZÁVER
—	STÓPANIE, KLESANIE
—	CHRÁNIČKA POTRUBIA
---	ROZVODNÉ POTRUBIE PODTLAKU (V)
---	ROZVODNÉ POTRUBIE STLAČENÉHO VZDUCHU (T)
---	ROZVODNÉ POTRUBIE KYSLIKA (O)

POHL'AD – P2

MERNA: NE 1:1



VYPRACOVANÝ ING. ZDENĚK KVAPIL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. PETER BALOG	KONTROLOVANÝ ING. ZDENĚK KVAPIL	TK - PROJEKT LIBEREC ING. ZDENĚK KVAPIL Letná 431 Liberec 12, 460 01
INVESTOR VRANOVSKÁ NEMOCNICA a. s., 093 27 Vranov nad Topľou	ARCHITEKT DOPROD a. s. Letná 12, 460 01 www.vranovskanemocnica.sk	DATE 12/2017	FORMA 18A4
MESTO SVARBY VRANOVSKÁ NEMOCNICA a. s., Prístavba OMIS	STUPEN DPS	STUPEN DPS	STUPEN DPS
STAVBA ROZVODY MEDICINÁLNYCH PLYNOV	ZAK. ČÍSLO 9817/21	VÝKRES VÝKRES	VÝKRES VÝKRES
MERNA 1:50	Č. KÓPE 1	VÝKRES VÝKRES	VÝKRES VÝKRES
PÓDORYS 1.NP			MP-02