

## LEGENDA ZNAČENIA

	OPTICKÝ DYMOVÝ HLÁSIČ
	MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
	TERMODIFERENCIÁLNY HLÁSIČ
	TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ INTERIÉROVÝ
	POŽIARNA ÚSTREDŇA
	MAJÁK
	12R ESSERBUS KOPPLER 12 RELÉ
	4VST/2VYST ESSERBUS KOPPLER 4 VSTUPY / 2 VYSTUPY
HSP	KONTAKT PRE AKTIVÁCIU ZARIADENIA HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU (HSP)
PK1	KONTAKT PRE UZAVRETIE POŽIARNEJ KLAPKY VZDUCHOTECHNIKY (VZT)

## KÁBLOVÉ ROZVODY

	Vnútorne rozvodné vedenie káblom JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
	Vnútorne rozvodné vedenie káblom N2XH-J 3x1,5 FE180/PS30 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
	Stúpačka káblových rozvodov smerom hore
	Stúpačka káblových rozvodov smerom dole

## OZNAČENIE HLÁSIČOV

ZZ/QQ ZZ/QQ – skupina hlásičov do ktorej je hlásič priradený / poradové číslo hlásiča v skupine

 Duklianska 7 MICHALOVCE 071 01 ČÍSLO PARE:	NAVRHOL:	OLEARNIK	PROJEKTANT:	ING. DŽUBÁK	
	VYPRACOVAL:	OLEARNIK			
	KRESLIL:	OLEARNIK			
	STAVBA:	NsP Vranov nad Topľou- Prístavba OAMIS zmena dokončenej stavby		MIESTO STAVBY: Vranov nad Topľou p.č. 1931/1,1934/1,1934/2,1934/3	
	INVESTOR:	VRANOVSKÁ NEMOCNICA a.s. M.R.ŠTEFÁNKA 187/177, Vranov nad Topľou, 093 27		FORMÁT:	STUPEŇ:
	OBJEKT:			1 x A4	PDRS
	NÁZOV:	VYSVETLIVKY EPS		DIEL:	DÁTUM:
				EPS – ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	12/2017
				MIERKA:	P.č.:
				-	04