



VŠETKY ROZVODY VZT POTRUBIA SIAHAJÚCE MIMO OBJEKTU JE NUTNÉ VODIVO POSPOJOVAŤ A UZEMNIŤ
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÁ KOORDINAČNÁ PORADA VŠETKÝCH PROFESIÍ

ZODPovedný projektant		Výpracoval		ARCHITEKTÚRO, s.r.o.	
ING. ARCH. DRUGO PETER		ING. ARCH. DRUGO PETER		Iľan, Biskupce 1482 041 001, SR 041 001 IČO: 47532002 www.architekturo.sk	
Investor		ZADÁVATEĽ		REALIZÁTOR	
INVESTOR ZDAROVKA NEMČOVKA a.s.		MARTIN FAHKA, 187/071, Vranov nad Topľou, 093 27		VZDUCHOTECHNIKA STUPEŇ DOKUMENT. REALIZÁCIA Č. ZADÁVKY 10/05 DÁTUM 12/2017	
Stavba		MUP Vranov nad Topľou - Príslušenstvo OMSIS, zrna a dokončovací		Č. REVIZIE	
OBJ. LK. VLASTNÍ		Miesto Vranov nad Topľou		150	
OBSAH VÝKRESU		PODORYS 1.NP		110x4590	
NÁVHOVY		NÁVHOVY		ROZMER	
Číslo výk.		VÝKRES		VÝKRES	

PÔDORYS 1.NP