




VYPRACOVAL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	TK PROJEKT LIBEREC ING. ZDENĚK KVAPIL Letná 431 Liberec 12, 460 01	
ING. ZDENĚK KVAPIL	ING. PETER BALOG	ING. ZDENĚK KVAPIL		
				
INVESTOR: VRANOVSKÁ NEMOCNICA a. s., M. R. Štefánika 187/177, 093 27 Vranov nad Topľou			ARCHITEKT DZURCO s.r.o. <small>Nám. Slobody 1492 Vranov n. T., 093 01 t e l : 0 9 0 7 9 1 5 3 3 0 p e t e r d z u r c o @ g m a i l . c o m www . a r c h i t e k t d z u r c o . s k</small>	
MIESTO STAVBY: VRANOVSKÁ NEMOCNICA a. s., Prístavba OAMIS			DÁTUM:	12/2017
STAVBA: ROZVODY MEDICINÁLNYCH PLYNOV			FORMÁT:	2xA4
			STUPEŇ:	DPS
			ZAK. ČÍSLO:	9817.21
MIERKA: —	Č. KÓPIE:	VÝKRES: INSTALAČNÉ KOMPLEXY		VÝKRES ČÍSLO: MP-03



ZDROJOVÝ MOST STROPNÍ pro 2 lůžka

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POČET KUSŮ	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZÁSUVKA OCHRAN. POSP. ABB	PRIAME OSVETLENIE Z MOSTU	NEPRIAME OSVETLENIE OD DVERÍ	NOČNÉ OSVETLENIE OD DVERÍ
	KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO				
5	2	2	2	—	—	—	10/3	4/1	10x2	ANO	ANO	ANO
KONZOLA S RAMENY	SPECIFIKACE RAMEN NA KONZOLE		MEDILIŠTA 500mm	NOSIČ INFUZÍ	VĚŠÁK	ZÁVĚSNÁ TYČ	ZÁVĚSNÁ POLICE	POSUVNÁ POLICE 2 PLATA	PLENTA	CENTRÁLNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM příprava	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	ZÁSUVKA RTG
	1	550										
	2	750										
ANO	3	700/600	2	ANO	ANO	ANO	—	ANO	—	—	2	—