



















LEGENDA ZNAČENIA


	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ 6W/100V		VÝKONOVÝ ZOSILŇOVAČ 100V
	REGULÁTOR HLASITOSTI		HUDOBNÝ ZDROJ
	TLAKOVÝ REPRODUKTOR 35W/20", EVAC		DOSKA DOHLADU (DOSKA DETEKcie KONCA LINKY (EOL))
	PASÍVNY REPRODUKTOROVÝ STLP 45/30W		ROZVÁDZAČ HSP (19" RACK)
	REPRODUKTOR STROPNÝ PODHLADOVÝ 6W/100V		ROZHLASOVÁ ÚSTREDŇA – RIADIACA JEDNOTKA
	ZVUKOVÝ PROJEKTOR VODOVZDORNÝ 6W/100V		NABÍJAČ BATÉRIÍ S AKUMULÁTORMI
	ZÁVESNÝ GULOVÝ REPRODUKTOR 20W/100V		SMEROVAČ
	MIKROFÓNNA STANICA HLÁSATEĽA		
	POŽIARNY PANEL		
	PANEL DIALKOVÉHO OVLÁDANIA		


KÁBLOVÉ ROZVODY

 Vnútorne rozvodné vedenie káblom NHXH–O 2x1,5 FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1
vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30

 Vnútorne rozvodné vedenie káblom FTP 4PR CAT5e LSOH

 Stúpačka káblových rozvodov smerom hore

 Stúpačka káblových rozvodov smerom dole

 Duklianska 7 MICHALOVCE 071 01 ČÍSLO PARE:	NAVRHOL:	OLEARNIK	PROJEKTANT:	ING. DŽUBÁK	
	VYPRACOVAL:	OLEARNIK			
	KRESLIL:	OLEARNIK			
	STAVBA:	NsP Vranov nad Topľou- Prístavba OAMIS		MIESTO STAVBY:	
		zmena dokončenej stavby		Vranov nad Topľou p.č. 1931/1,1934/1,1934/2,1934/3	
	INVESTOR:	VRANOVSKÁ NEMOCNICA a.s. M.R.ŠTEFÁNKA 187/177, Vranov nad Topľou, 093 27		FORMÁT:	STUPEŇ:
	OBJEKT:			1 x A4	PDRS
	NÁZOV:	VYSVETLIVKY HSP		DIEL:	DÁTUM:
				HSP – HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	12/2017
				MIERKA:	P.č.:
				-	04