


LEGENDA MIESTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
201	SCHODISKO	7.6 m2
201.B	PODESTA	4.5 m2
202	STROJOVNĀ VZT	97.7 m2
203	MIESTNOSŤ UPS	4.5 m2

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK :

- Spoločná káblová trasa
- Kábel bezhalogénový po pároch tiený fóliou do interiéru pre Cat.6A STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 550MHz, LSOH, B2ca - s1, d1, a1
- Dátový rozvádzač - v zmysle výkresu D203

POZNÁMKY :

- Všetky káble viesť v stropných podhládoch, káble upevniť káblovými príchytkami o nosnú konštrukciu
- Káble a vodiče sú súčasťou Zoznamu káblov a koncových miest - v.č. D102
- Káble viesť mimo trás silnoprúdových káblov, súbeh minimálne 300mm
- Výšku osadenia dátových zásuviek dodržať podľa výšky osadenia silnoprúdových zásuviek
- v.o. ... stredná výška osadenia zariadenia príp. vyvedenia kábla



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU : Ing. arch. P. DZURCO		VYPRACOVAL : Ing. Ľubomír OROSI	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLÉŠ	<div><div>ETES</div><div>ODBOBNÁ ČINNOSŤ V ELEKTROTECHNIKE</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div></div></div>		
INVESTOR : Vranovská nemocnica a.s., M. R. Štefánika 187/177, 093 27 Vranov nad Topľou				B. Nemcovej 1, Vranov nad Topľou, 093 01 Ing. Marek PAČUTA Ing. Anton ILLÉŠ +421 905 709375 +421 905 186947 pacuta@etes.sk illes@etes.sk		
MIESTO : Vranov nad Topľou, p.č. 1931/1,1934/1,1934/2,1934/3						
STAVBA : NsP Vranov nad Topľou - Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby				STUPEŇ : <div>DRS</div>		SADA :
				FORMÁT : <div>2 x A4</div>		
				DÁTUM : <div>11 / 2017</div>		
OBJEKT : SO 01				ARCHÍVNE ČÍSLO : <div>17132RS-01-D202</div>		
ČASŤ : DÁTOVÉ ROZVODY						
OBSAH : PÔDORYS 2. NP - DÁTOVÉ ROZVODY				MIERKA : <div>1:100</div>		
				LIST : <div>1 / 1</div>		
				ČÍSLO : <div>D202</div>		