

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI		
101.A	IZBA 2-LÔŽKA	108	CHODBA
101.B	HYG. ZARIAD.	108.1	NIKA- ELEKTRO
101.C	FILTER	109	PRÍPRAVA LIEKOV
102.A	IZBA 2-LÔŽKA	110	VYŤAHOVŇA
102.B	HYG. ZARIAD.	111	PREDSIEŇ
103.A	IZBA 2-LÔŽKA	112	ČAKÁREŇ
103.B	HYG. ZARIAD.	113	PRÍPRAVOVŇA
103.C	FILTER	114	WC ŽENY
104.A	IZBA 2-LÔŽKA	115	CHODBA
104.B	HYG. ZARIAD.	116	WC MUŽI
104.C	FILTER	117	CHODBA
105.A	IZBA 2-LÔŽKA	118	SKLAD PRÍSTROJOV
105.B	HYG. ZARIAD.	119	SKLAD ČPRN. PRÁDLA
105.C	FILTER	120	ČISTIACA MIEŠNOSŤ
106	MONITORING	121	UPRATOVACIA M.
107	SKLAD LIEKOV	122	SCHODY NA 2.NP

LEGENDA

- Prívodné potrubie - plasthliník (PE-RT), hadicové prevedenie v podlahe.
- Vratné potrubie - plasthliník (PE-RT), hadicové prevedenie v podlahe.
- Prívodné potrubie - plasthliník (PE-HT), tyčové prevedenie, pod stropom.
- Vratné potrubie - plasthliník (PE-HT), tyčové prevedenie, pod stropom.

UK 1 1.NP 40x3,5 iz — Stúpacie potrubie pre vykurovanie, plasthliník (PE-HT), tyčové prevedenie, v stene, pred stenou, pod stropom. Označenie - podlažie. Dimenzia potrubia, izolované potrubie.

- Stúpanie/klesanie potrubia. Osadiť Automatický odvzdušňovací ventil DN15.
- Redukcia-zmena dimenzie potrubia.
- Guľový uzatvárací ventil.
- Regulačný (vyvažovací) ventil 4217-GM - umiestnený v skrinke roudeľovača/zberača. Alternatívne je ho možné umiestniť pod strop v podhľade, ale umožniť prístup k ventilu cez dvierka v sádrokartóne.
- 2x AOV15 — Automatická odvzdušňovací ventil (2 kusy), DN15, pod stropom v najvyššom mieste.

LEGENDA RADIÁTOROV

- VV/1 — Ventilová vložka (regulačná s prednastavením) - zabudovaná v radiátore / číslo prednastavenia
- IQRC — Bezdrôtová termostatická hlavica diaľkovo spriahnutá s ovládačom s displejom, ktorý sa umiestni k vypínaču osvetlenia.
- PKr/15/- — Pripájací kus rohový (H-kus, napojenie zospodu) / dimenzia / nastavenie
- TVr/10/- — Termostatický ventil rohový / dimenzia ventilu / nastavenie ventilu.
- RŠr/15/0,5 — Regulačné šrúbenie rohové / dimenzia / nastavenie
- Doskové vykurovacie teleso, spodné pripojenie VK, hladká čelná plocha!!!
- Rebríkové vykurovacie teleso.
- RZ2-12okruhov — Rozdeľovač / zberač poradové číslo 2 - 12 okruhov.

Miestnosť 119-1 — Miestnosť-poradové číslo vykurovacieho telesa
20° C — Teplota vzduchu
22VK/6100 — Typ telesa / rozmer telesa (výška x dĺžka, 600mm výška, 1000mm dĺžka)
VV/2 IQRC — Ventilová vložka (regulačná s prednastavením) - zabudovaná v radiátore / číslo prednastavenia
RŠr/100,4 — Regulačné šrúbenie rohové / dimenzia / nastavenie
PKr/15/- — Pripájací kus rohový (H-kus, napojenie zospodu) / dimenzia / nastavenie

POZNÁMKY

Všetky prechody cez konštrukcie sú riešené pomocou ochrannej rúrky.
Teplotný výstup do vykurovania je 70°C (spád 70/50°C).
V najvyššsom bode vždy osadiť AOV - automatický odvzdušňovací ventil.
Na všetky telesá osadiť IQRC hlavice.

Autorizácia 5608*14
SKSI
Technické, technologické a energetické vybavenie staviebZODP. PROJEKTANT: Ing.Richard NAGY, PhD.
VYPRACOVAL: Ing.Richard NAGY, Bc. Martin TUTKO
INVESTOR: Vranovská nemocnica a.s., M.R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, 093 27
STAVBA: NsP Vranov nad Topľou Prístavba OAMIS Zmena dokončenej stavby
Miesto: Vranov nad Topľou parcela číslo 1931/1, 1934/1, 1934/2, 1934/3 (areál NsP)
Obsah: PÔDORYS 1.NP

STUPEŇ	PD RP
DÁTUM	10/2017
PROFESIA	Vykurovanie
FORMÁT	4 x A4
MIERKA	1:70
Č. VÝKRESU	UK-02

Dokumentácia je duševním vlastnictvom spracovateľa. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom spracovateľa.