

## DOPLNENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE "MODERNIZÁCIA FUTBALOVEHO ŠTADIÓNA FC NITRA" 23.5.2016

Stanovisko projektanta Stapring a.s., Nitra k vyjadreniu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre zo dňa 23.3.2016 k projektu „Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra“ zaslané dňa 19.5.2016 a doplnenie projektovej dokumentácie.

23.5.2016

Bod. 3 Reklamácia PD zo dňa 19.5.2016 (Pillaj)

### **K vyjadreniu RUVZ dávame nasledovné stanovisko:**

-Riešenie bufetu vzhľadom na to, že bufety sa budú prenajímať jednotlivým prevádzkovateľom (umývacie zariadenie a dostatočná pracovná plocha na zber špinavého kuchynského riadu, pracovná plocha na odkvapkávanie a uloženie čistého kuchynského riadu) bude riešené podľa potrieb jednotlivých prevádzkovateľov a následné samostatne odsúhlasené na RUVZ.

-Bufety nie sú riešené pre vstup zákazníkov, obsluha bude cez okienko

-Projektová dokumentácia v.č. K 02-1, SO 11, E11.1 sa doplní o oddelenú časť s výlevkou a dvojvrez v ošetrovni (príloha v.č. K 02-1, SO 11, E11.1 )

- Bufety sú zasunuté pod oceľové tribúny a je zabezpečená ochrana pred dažďom a slnkom samotnou tribúnou, ktorá presahuje hrany bufetu o 1700 mm.

Bufety sú v prevádzke cca 2 hodiny aj s prípravou, 1x týždenné v priebehu pol roka, čo je veľmi malá frekvencia a potraviny a obaly sa okamžite po prevádzke likvidujú. Ak by bolo potrebné nejaký obal odložiť za bufetom pod tribúnou je dostatočný priestor pre tieto potreby.

-svetlá výška bufetov je 2400 mm a nadväzuje na celkové riešenie spolu s hygienickými zariadeniami ako jeden kontajner. Toto je dané konštrukciou oceľového kontajnera a technologickým a technickým riešením a vzhľadom na podsúvanie kontajnerov pod oceľové tribúny je nutné zabezpečiť priestor pre ich zasunutie, čo v prípade SV miestnosti 2600 mm nebude možné .

Bufety ako bolo spomenuté sú využívané sporadicky v týždenných intervaloch počas zápasu 2 hodiny. Navrhujeme ponechať SV priestorov bufetov a hygienických zariadení riešené kontajnerovým spôsobom v tomto prípade 2400 mm.

-Úprava stien a podláh musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. Apríla 2004 o hygiene potravín - všetky povrchy sú zdravotne nezávadné a umývateľné.

- V miestnosti č. 1.12( maser) jestvujúcej tribúny bude doplnené umývadlo s teplou a studenou vodou (príloha výkres č. A 13-1, SO 01, E 1.1 –prízemie m.č. 1.12)

-Miestnosti zdravotníkov budú doplnené dvojdrezy (príloha v.č. A 13-1,SO 01, E 1.1-prízemie m.č. 1.13)

Vpracoval: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.  
Ing. Eva Torišková

Príloha : výkres A1.13-1 hlavná tribúna prízemie, výkres K 02-1 kontajnery