

**Objekt :** **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra**  
**Dodatok technickej správy.**

**Stavebný objekt :** **E21-SO-21 Elektrická požiarňa signalizácia**

### **1. Všeobecné údaje**

#### **Špecifikácia projektu.**

Projekt rieši doplnenie elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej EPS) v objekte tribúny A futbalového štadiónu FC Nitra na základe novej požiadavky projektu požiarnej bezpečnosti stavby

pre : Mesto Nitra, Štefániková tr. 60, Nitra

Obstarávateľ : Mesto Nitra, Štefániková tr. 60, Nitra

Stupeň projektu : Realizačný projekt

### **2. Doplnenie systému EPS**

Na základe požiadavky projektu PBS vyplývajúcej z posúdenia projektu HaZZ SR sú v bytovej časti tribúny na prízemí doplnené automatické hlásiče požiaru. Hlásiče sú zapojené na konci prvej hlásičovej linky doplnené štyri automatické hlásiče požiaru umiestnené na strope miestnosti. Kabeláž vyhotoviť v rúrke pod omietku.

### **3. Záver**

Tento dodatok k technickej správe realizačného projektu ju dopĺňa a tvorí jej súčasť.

V Nitre , 6. 2016

Vyhotovil : Ing. Ladislav Kažimír