



SKLADBA A ARMOVANIE BETÓNOVÝCH DUTINOVÝCH PREDPÄTÝCH PREFABRIKÁTOV STROPU PRÍZEMIA M=1:75



VÝKAZ VÝSTUŽE					
PRVOK	POL.	ø	DL ŽKA		DL ŽKA - km
			l <sub>m</sub>	KS	
1	R10	6,00	28	168,00	øR12
	R12	6,40	56		
CELKOM			m	168,00	134,40
			kg/m	0,617	0,888
			kg	103,66	119,35
HMOTNOSŤ CELKOM			kg	223,01	
				223,01	

VÝKAZ DUTINOVÝCH PREDPÄTÝCH PANELOV LHD 20-2 - hrúbky 200mm

OZN.	ROZMER [dl x š]	POČET [ks]	DOV. ZATIAŽENIE qsd [kN/m <sup>2</sup> ]	POZNÁMKA
A1	8 900 x 1 200 mm	28	7,10	
A2	8 900 x 750 mm	2	7,10	

POZNÁMKA :

- STROP NAD PRÍZEMÍM RIŠENÉHO OBJEKTU JE S VÝNIMKOU SPOHODSKOVÉHO TRAKTU VYSKLADANÝ Z TYPOVÝCH BETÓNOVÝCH PREDPÄTÝCH DUTINOVÝCH STROPNÝCH PREFABRIKÁTOV UKLADANÝCH PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ICH VÝROBCU NA MONOLITICKÉ ŽB. VENCÉ A PREVLAKY "TR..." UKONČUJÚCE JEHO KERAMICKÉ NOSNÉ MŔTVA, RESP. PREKLENÚJÚCE FASÁDNE SVIABNE OTVORY – V TÝCHTO SÁ ZA TÝMTO ÚČELOM VÝMORA PRÁCOVNE HORIZONTÁLNE DRAŽKY
  - DOVOLENE PLOŠNÉ ZATIAŽENIE STROPNÝCH PREFABRIKÁTOV "qsd" (kN/m<sup>2</sup>), PODĽA STATICKEJ TABULKY ICH VÝROBCU ZAHŔNIA ICH CELOKOVÉ STÁLE A NÁDOPLNÉ ZATIAŽENIE PRENÁŠOBENÉ PRÍSLUŠNÝMI VÝPOČTOVÝMI SÚČINITELMI PODĽA STN EN 1990, BEZ ZAPOČÍTANIA ICH VLASTNEJ TIAŽE
  - ŠPÁRY MEDZI DUTINOVÝMI STROPNÝMI PREFABRIKÁTI MI BUDU ZALIETE BETÓNOM tr. STN EN 206 C25/30-XC1 (SK)-C10,4-Dmax8-S4, ARMOVANÝMI ZALIEVKOVOU PRÚTOVOU VÝSTUŽOU OCELE tr. 10 505 (R), KOTVENOU DO S NIMI SUSEDNÝCH ŽB. VENCOV A PRIEVLAKOV "TR..."
  - PRED BETONÁŽOU NAVRHOVANÝCH MONOLITICKÝCH ZALIEVOK ŠKAR MEDZI NAVRHOVANÝMI STROPNÝMI PREFABRIKÁTI MI JE TIETO POTREBNÉ DOKLADNE OČISTIŤ A NAVALIČIŤ
  - K PREVZATIU ARMATÚRY NAVRHOVANÝCH ŽB. NOSNÝCH PRVKOV PRED ICH BETONÁŽOU PRIZYŤ STATIKA STAVBY, RESP. STAVEBNÉHO DOZORA !!!
- BETÓN tr. STN EN 206 C25/30-XC1(SK)-C10,4-Dmax8-S4  
OCEL tr. B500B (10 505 R)

±0,000=249,650 m n.m. (BPV)

AUTOR PROJEKTU	STATIK STAVBY	VÝRABOČNÁ	HIP	*** ING. MARIÁN PETRAŠ ***
Ing.archt.ik. Viskupčevá	Ing. Marián Petráš	Janka Mikušová	Ing.archt.ik. Viskupčevá	TEL. 0905-422156, 033-5517174 917 01 TRNAVA, HVEZDOSLAVOVA 10
OBJEDNÁVATEĽ	TSK, K DOULICE STANICE 7282/204, 911 01 TREŇČÍN			ŠPEC. STATIKA
STAVBA				TK
"RÔDNINĽ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI" MNICHOVA LEHOTA				MIERKA 1:75,1:20
VÝTROBENIE PODMIENOK PRE DENŠTITUCIONALIZACIU OSS				POČET A4 8 A4
ADAMOVSKE KOCĤANOVICE				STUPEŇ REKONŠTRUKČNÝ PROJEKT
MIESTO MNICHOVA LEHOTA, parcela č. 298, 297/1				DATUM NOVEMBER 2018
OBSAH VÝKRESU				ZK. ČÍSLO A-23/2018
SKLADBA A ARMOVANIE STROPU PRÍZEMIA				ARCHIVNÉ ČÍSLO ČÍS.VÝKR. S-6