


DETAILNÉ ZAPOJENIE ROZVÁDZAČA RE




JESTV. TYPOVÝ ROZVÁDZAČ RE

TYP: napr. P-400x500x215mm  
( HASMA ER2.0 Z W 40A PO)  
IP: 44/20  
PRÍVOD: ZDOLA  
VÝVOD: ZDOLA  
INŠT. VÝKON: 48,5kW  
SÚČASNÝ VÝKON: 24,2kW  
FARBA: RAL 7032

PRÍSTROJ. NÁPLŇ DOZBROJENIA:

- 1x LTN-40B-3 (40A)
- 1x ET-10-40A
- 1x ROZBOČ. MOSTÍK PE7
- 1x ROZBOČ. MOSTÍK N7
- 1x LIŠTA PEN

ER2.0 Z W 40A PO



NAPĀTOVÁ SÚSTAVA:

Distribučná NN sieť: 3PEN;AC;50Hz;400/230V;TN-C  
NN sieť objektu: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :

- A.1. Základná izolácia živých častí.
- A.2. Zábrany alebo kryty.

čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :

- 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche

|   |                                |                    |   |               |
|---|--------------------------------|--------------------|---|---------------|
| AUTOR PROJEKTU:   | ZODPOV. PROJEKTANT:            | VYPRACOVAL:        | STUPEŇ :<br>PROJEKT PRESTAVEBNÉ<br>POVOLENIE A REALIZÁCIU<br>STAVBY |               |
| Ing. arch. KATARÍNA VISKUPIČOVÁ   | Ing. ANTON HORVÁTH             | Ing. ANTON HORVÁTH |   |               |
| OBJEDNÁVATEL: TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín  |                                |                    | FORMÁT:   | 2x A4         |
| NÁZOV A MIESTO STAVBY:<br><br>RODINNÝ DOM S 2 BYT. JEDN. MNÍCHOVA LEHOTA<br>vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce<br>Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1 |                                |                    | DÁTUM:  | OKTÓBER 2018  |
|   |                                |                    | ZÁK. ČÍSLO:   | 3010-Hh/18-D3 |
|   |                                |                    | OBJEKT:   | SO 03         |
| PROFESIA:   | ELEKTRO - SILNOPRÚD            |                    | MIERKA:   | Č. VÝKRESU    |
| NÁZOV VÝKRESU :   | SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA RE |                    | -   | D3-2          |