



LEGENDA :
ZARIADENIA :

- VZT - DIMPLEX DL 50 WE + tubus DL 500
Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, vzduchový výkon 15/30/45/55 m3/h
- el. príkon 25 W, účinnosť 90%
- napájanie 230V/50Hz, krytie IP24
- prierez tubusu 320x320 mm, hĺbka 320-480mm

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. K. Viskupčiková	Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec
INVESTOR	TSK, K. DOLEJŠ, STANIČI 7282220A, 911 01 TREŇČÍN	Ing. Stanislav Švec - SÁPRO
MIEŠTO STAVBY	IMNCHOVA LEHOTÁ, PARCELA Č. 298, 297/1	Technické vybavenie budov
NÁZOV STAVBY	RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI	Projektácia stavieb
DRUH PROJEKTU	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - časť Vetracie	Projektácia stavieb
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 1.NP	FORMÁT
SO 01	1:50	6 x A4
		11/2018
		17/3/18