

Vysvetľovanie/doplnenie súťažných podkladov č. 4**Vec:** Žiadosť o vysvetlenie – odpoveďNázov predmetu zákazky: **„Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou“**Názov projektu NFP: Súkromné jasle Best Friends nursery s kódom:
NFP302021W795.

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 10.12.2020 o 15:13 hod. doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 zo strany záujemcu (bez udania).

103224	10.12.2020 15:13:04	Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 4	Žiadosť o vysvetlenie "Žiadosti o účasť"	EKOSTAV a.s. (IČO: 00681245, SK)
--------	------------------------	--	---	-------------------------------------

Obsah otázky v názve požadovaného vysvetlenia:

1. Podľa projektovej dokumentácie sú v objekte navrhnuté (ako bočné nosné steny terás) murované steny z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm. Ich stuženie je navrhnuté pomocou železobetónového venca. Vo výkaze výmer sa nenachádzajú položky pre realizáciu týchto murovaných stien ani položky pre realizáciu stuženia stien vencom. Žiadame preto verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o zmienené položky v potrebnej výmere.

2. Z dôvodu správneho ocenenia položiek žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu technickú špecifikáciu položiek z výkazu výmer:

- p.č. 144 - „Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm“ – 44,643m2

- p.č. 145 - „Obloženie palubovka SM hr.20 B=100 mm“ - 47,322m2

Aký konkrétny typ obkladu si žiada verejný obstarávateľ? Pýtame sa to z dôvodu, že v PD sa nachádza popis „Drevený obklad Rhombus“ a vo výkaze výmer je obklad palubovkou. Z dôvodu veľkých cenových rozdielov pri týchto obkladoch žiadame verejného obstarávateľa o jeho konkretizovanie aby uchádzači v ponuke ocenili presne ten typ, ktorý verejný obstarávateľ požaduje. Z dôvodu, že sa táto dokumentácia nenachádza v uchádzačom dostupných súťažných podkladoch, žiadame verejného obstarávateľa o jej doplnenie, tak aby sme mohli správne oceniť položky z výkazu výmer a odkontrolovať potrebné parametre položiek ktoré vo výkaze výmer pri položkách uvedené nie sú.

Sídlo: Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51937565

Dokument č.:

Kontaktne údaje: bestfriendsnursery@azet.sk, Tel.: 0915 506 126

Vysvetlenie ad 1. Vyhovuje sa uchádzačovi.

Do súťažných podkladov časť Výkaz výmer – zadanie sa doplňuje nasledovné:

„Ostatné stavebné práce“ so stanovením PHZ vo výške 1.763,68 eur.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER**Stavba: Výstavba detských jasí vo Vranove nad Topľou****Objekt: Ostatné stavebné práce**

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY

Zhotoviteľ:

Miesto: Vranov n/T

Spracoval: Ing.arch.Drahuš Dvorjak

Dátum: 10. 12.
2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
1	311275801	Murivo nosné (m3) z tvárnic porobetónových hr. 250 mm P2-440 PDK, na MVC a lepidlo (250x250x500)	m3	6,000		
4 Vodorovné konštrukcie						
2	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,500		
3	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,950		
4	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,950		
5	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,028		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
6	622467317	Príprava vonkajšieho podkladu stien v okrúhlych otvoroch stien, Penetrácia hĺbková	m2	7,555		
7	622460364,1	Vonkajšia omietka v otvoroch stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	7,555		
8	622481119,1	Potiahnutie stien v otvoroch sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	7,555		
9	621462236,1	Vonkajšia omietka v otvoroch tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	7,555		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
10	971033231,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000		
11	971033241,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	4,000		
12	971033331,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	2,000		
13	971033341,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	8,000		

Sídlo: Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51937565

Dokument č.:

Kontaktne údaje: bestfriendsnursery@azet.sk, Tel.: 0915 506 126

14	971033431,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,25 m ² hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	3,000		
15	971033441,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,3m ² hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	4,000		
16	971034431,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,16m ² hr. do 300 mm, -0,07800t	ks	8,000		
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,975		
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,925		
19	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,975		
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,975		

99 Presun hmôt HSV

21	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,615		
----	-------------	--	---	-------	--	--

Celkom

Predpokladaná hodnota tejto časti predmetu zákazky s pracovným označením: „Ostatné stavebné práce“ : 1.763,68 eur bez DPH.

Prílohy: Zadané s výkazom výmer*xls

Vranov nad Topľou, dňa 12.12.2020

Vyhlásenie: Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania vysvetlenie SP zasiela na odsúhlasenie štatutárovi verejného obstarávateľa a na základe vyjadrení štatutára verejného obstarávateľa a z jeho súhlasom kontaktná osoba verejného obstarávateľa odosiela a zverejňuje odpovede.

Ing. Milan Filip

Vypracoval
(Meno, priezvisko, útvár, podpis)

Miloslav Bezek, konateľ

Schválil
(Meno, priezvisko, útvár, podpis)