

POZNÁMKA:

ZATEPLENIE MUSÍ BYŤ ZHOTOVENÉ PODLA STN 73 2901 A 73 2902.

DETAILY ZATEPLENIA PROJEKT UVAŽUJE V ZMYSLE EURÓPSKEJ PRÍRUČKY PRE APLIKÁCIU KONTAKTNÝCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV EAE.

SKLADBY KZS SÚ NAVRHNUTÉ VŠEOBECNE PRE KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY, CERTIFIKOVANÝM STAVEBNÝM MATERIÁLOM POROVNATELNÝCH VLASTNOSTÍ PODLA ŠPECIFIKÁCIE VHODNOSTI POUŽITIA MATERIÁLOV MUSIA VOPRED PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ PROJEKTANT A STAVEBNÝ DOZOR V STAVEBNOM DENNÍKU ALEBO LISTOM.

PRESNÝ POSTUP PRÁČ A POUŽITÉ MATERIÁLY JE NUTNÉ DODRŽAŤ PODLA MONTÁŽNEHO POSTUPU, KTORÝ MUSÍ DODAŤ VÝROBCA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU.!

NÁVRH SYSTÉMU PREDPOKLADÁ MONTÁŽ HMOŽDINIEK BEZ ZAPUSTENIA. JE MOŽNÁ MONTÁŽ SO ZAPUSTENÍM PRI HRÚBKACH NAD 80mm.

V PRÍPADE NAHRADENIA MATERIÁLOV JE NUTNÉ DOLOŽIŤ VÝROBCOM GARANTOVANÚ VÝPOČTOVÚ ÚNOSNOSŤ HMOŽDINIEK.

ÚNOSNOSŤ TANIEROVÝCH HMOŽDINIEK JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ ODŤAHOVOU SKÚŠKOU PRE KAŽDÝ MATERIÁL A KAŽDÝ DRUH HMOŽDINKY SAMOSTATNE.

SKÚŠKA MUSÍ BYŤ ZADOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NIŽŠEJ SKUTOČNEJ ÚNOSNOSTI NEŽ JE VÝPOČTOVÁ ZABEZPEČIŤ U STATIKA STATICKÉ POSÚDENIE.

ÚNOSNOSŤ LEPIACEJ HMOTY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ ODTRHOVOU SKÚŠKOU PRE KAŽDÝ MATERIÁL SAMOSTATNE MIN. SA POŽADUJE 80 kPa.

SKÚŠKA MUSÍ BYŤ ZADOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NIŽŠEJ SKUTOČNEJ ÚNOSNOSTI NEŽ JE VÝPOČTOVÁ ZABEZPEČIŤ ÚPRAVU PODKLADU.

VÝKRESY SÚ KRESLENÉ NA ZÁKLADE POSKYTNUTEJ DOKUMENTÁCIE JESTVUJÚCEHO STAVU A MIESTNEHO DOMERANIA RIEŠENEJ ČASTI.

NA PRESNEJŠIE URČENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SLÚŽIA PRILOŽENÉ DETAILS !

REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRAĐZA DODÁVATELSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MUSÍ SPRACOVAŤ REALIZÁTOR STAVBY.

VŠETKY KONŠTRUKCIE, KTORÝCH ROZMER JE ZÁVISLÝ OD PRESNÝCH ROZMEROV STAVBY JE MOŽNÉ OBJEDNÁVAŤ AŽ PO ZAMERANÍ SKUTKOVÉHO STAVU NA STAVBE !

KONTROLOVAL – AUTORIZOVAL

© PF7 s.r.o., ING. KAROL FERENČÍK, ING.ARCH INGRID PRUNYIOVÁ – BEZ SÚHLASU AUTORA JE KOPÍROVANIE A POUŽITIE TOHOTO PROJEKTU ALEBO JEHO ČASTI V AKEJKOLVEK FORME ZAKÁZANÉ

NÁZOV STAVBY:

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
PRÍSTAVBA VÝŤAHU K BUDOVE GERIATRIE

STAVEBNÍK:

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENČÍN

MIESTO:

LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENČÍN

PF7
= s.r.o.

Teslova 1
Bratislava 821 02

TEL: +421 905 476 862, +421 907 715 996

NÁZOV VÝKRESU:

NAVROVANÝ STAV
ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE
TYPOVÉ DETAILS ZATEPLENIA

STUPEŇ:

PROJEKT

DÁTUM:

10/2019

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO:

MIERKA:

HLAVNÝ PROJEKTANT:

VEDÚCI PROJEKTANT:

PROJEKTANT – VYPRACOVAL:

FORMÁT:

14 A4

ING. KAROL FERENČÍK

ING. ARCH. TIBOR JÁKLI

ING.ARCH. TIBOR JÁKLI

ČÍSLO VÝKRESU:

D 18