



NAPAŤOVÁ SUSTAVA : 3+N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-C
 OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA ČI.411 STN 33 2000-4-41
 Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom)
 - zariadenia izolovaná z krytmi podľa prílohy A STN 33 2000-4-41
 Ochrana pri poruche (ochrana pred neplánovaným dotykom)
 - ochranným uzemnením podľa čl. 411.3.1.1
 - ochranným posápaním podľa čl. 411.3.1.2
 - samostatným opodinením pri poruche podľa čl. 411.3.2
 - doplnková ochrana zásuvkových obvodov prúdovými chráničmi



PRÁŠPOVÝ HASMA

ZAPUSTENÁ, IP44/IP20

$$P_i = 90 \text{ kW}$$
$$P_s = 60 \text{ kW}$$

HODNOTY ISTÍČOV PRE R-Tcom A R-KUCH ZOSTANÚ POVODNÉ

Hlavný projektant	ING. PETER FILIN		
Projektant elektro	ING. MILAN POBIECKÝ		
Druh projektu	ELEKTRO		
Názov výkresu	SCHÉMA ZAPOJENIA		
Stavba	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KRÁSNA VES		
Investor	OBEC KRÁSNA VES	Slupeň	STAV. POV.
		Formát	2x A4
		Datum	08. 2017
		Mierka	1:
		Čís.výkr.	EL4