

Vysvetľovanie súťažných podkladov - 2

Otázka č. 2:

V súťažných podkladoch ... v podrobnom opise zákazky je pri každom z výťahov napísané :

„Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.“

V podkladoch je zároveň napísané, že obstarávateľ nežiada madlo v kabíne. Tieto dve veci sa rozporujú a buď bude v kabíne madlo alebo kabína bude mať imobilné prevedenie podľa normy EN81-70. Prosíme o zjednotenie tejto informácie.

Odpoveď:

Na str. 31 súťažných podkladov je uvedené:

„Verejný obstarávateľ požaduje dodávku výťahu rovnakého alebo adekvátneho typu ako pôvodný výťah v súčasnej výťahovej šachte, rovnakých alebo obdobných parametrov a pri zachovaní terajších rozmerov, nosnosti, rýchlosti. Zmena (zmenšenie) rozmeru kabíny nie je prípustná vzhľadom na rozmery vo výťahu prepravovaných nákladov.

Dodávka a inštalácia musí byť vykonaná bez nutnosti vykonávania väčších stavebných úprav a pri zachovaní terajšej elektrickej prípojky. Výťahy musia spĺňať podmienky Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na výťahy. Pri ich konštrukcii sa vychádza z noriem STN EN 81-20 a STN EN 81-50, vrátane normy EN 81-70 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie spoľahlivosti výťahov, zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti výťahov, zvýšenie komfortu pri odstraňovaní porúch, sledovanie prevádzky výťahov s možnosťou okamžitého zásahu z dispečingu, zjednotenie riadiaceho systému pre všetky výťahy, zjednotenie povinnej údržby výťahov.“

Na str. 32 súťažných podkladov je uvedené:

„Dielo musí vyhovovať všetkým platným normám, a predpisom, najmä EN 81-20 a EN 81-50, prípadným požiadavkám dotknutých orgánov štátnej správy, statickej bezpečnosti, požiarnej bezpečnosti, hygienickým požiadavkám, vrátane všetkých stavebných, inštalačných a súvisiacich remeselníckych prác s komplexnou realizáciou diela. Jedným z princípov, ktorými sa riadi pri zadávaní zákaziek verejný obstarávateľ, je princíp hospodárnosti. Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb.“

Na str. 33 súťažných podkladov je uvedené:

„Zoznam a technická špecifikácia výťahov, ktoré sú predmetom rekonštrukcie:

Výťah č. 1 - objekt A chirurgia – A 1 veľký zadný (nákladný, 4 stanice, nepriechodný)

...

Kabína: Vyhотовenie: nepriechodná

...

Madlo: NIE“

Z uvedeného je zrejmé, že výťahy, ktoré sú predmetom rekonštrukcie, nemajú v kabíne madlo a že tieto výťahy (po rekonštrukcii) musia spĺňať podmienky Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na výťahy. Pri ich konštrukcii sa vychádza z noriem STN EN 81-20 a STN EN 81-50, vrátane normy EN 81-70 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, t.j. ich kabíny musia spĺňať príslušné bezpečnostné normy, platné pre ich konštrukciu a montáž.

Otázka č. 3:

Pre blok CH je špecifikácia uvedená nasledovne:

„Výtah č. 6 objekt CH – I. interná a kožná klinika (nákladný, 5 staníc, priechodný)”

Typ výtahu:	nákladný výtah
Nosnosť:	1400 kg/ 18 osôb
Menovitá rýchlosť:	1 m/s
Pohon:	lanový s frekvenčným riadením
Riadenie:	zberné riadenie smerom nadol - SIMPLEX
Šachta:	
Rozmery (Š x H):	1 800 x 2 550 mm + 400 mm na protiváhu
Prieľbež:	1 550 mm pod priestorom šachty nesmie byť priestor prístupný osobám
Horný prejazd (hlava šachty):	3 800 mm
Počet podlaží / nástupísk:	5/5 jedna stanica bude oproti súčasnosti nová a to medzi suterénom a prízemím smerom do dvora
Dopravný zdvih:	13 080 mm
Strojovňa:	je – môže sa využiť
Kabína:	
Vyhotovenie:	priechodná,
Rozmery:	1400 x 2250 x 2100 mm (svetlá šírka x hĺbka x výška)
Steny:	Neocompact
Ovládací panel v kabíne:	brúsená nerez K220 tlačidlo zatvárania dverí, signalizácia preťaženia kabíny, núdzová signalizácia blokácia pre otvorenie dverí, braillovo písmo na privolávačoch indikátor – 7 segmentový display (ukazovateľ polohy výtahu)
Podlaha:	protišmyková ALTRO
Osvetlenie:	nerez brus s LED osvetlením
Madlo:	NIE
Sklopné sedadlo:	NIE
Zrkadlo:	NIE
Fotobunka:	po celej výške vstupu do kabíny
Dvere:	
kabínové:	1100 x 2000 mm (š x v), automatické, stranové otváranie Nerez brúsená
šachtové:	1 100 x 2000 mm (š x v), automatické, stranové otváranie Nerez brúsená PO EW 30
Signalizácia:	v hlavnej stanici: digitálny ukazovateľ polohy v ostatných staniach: digitálny ukazovateľ polohy
Ostatné vybavenie výtahu:	telefonické dorozumievacie zariadenie, rebrík do prieľbne, osvetlenie šachty,
<u>Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výtahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.“</u>	

Pri tejto špecifikácii však nie je fyzicky možné dodať výtahovú kabínu o rozmere 1400 x 2250 x 2100 mm (svetlá šírka x hĺbka x výška) z dôvodu, že šachta má rozmer podľa špecifikácie: (Š x H) 1 800 x 2 550 (mm) + 400 mm na protiváhu.

Navrhujeme 2 varianty:

1. Dodržia sa svetlé šírky prechodu na oboch stranách 1 100 mm a rozmery kabíny sa zmenšia (pôvodne svetlá šírka 1400 x hĺbka 2250 x výška 2100 mm) na svetlá šírka 1400 x hĺbka **2120** x výška **2150** mm alebo
2. Nedodržia sa svetlé šírky prechodu na jednej zo vstupných strán – na jednej strane bude prechod o šírke 1 100 mm a na druhej strane bude o šírke **800** mm. Celkový rozmer kabíny by bol podľa dispozičného výkresu.

Odpoveď:

Je všeobecne známe, že nákladné (ďalej aj „lôžkové“) výťahy v nemocničných zariadeniach sú určené na prepravu osôb, nemocničných lôžok, personálu a lekárskeho vybavenia.

Na zabezpečenie mobility pre imobilných pacientov alebo pacientov, ktorí sú prevážaní z rôznych dôvodov medzi jednotlivými oddeleniami (najmä na poschodiach, kde sú aj operačné sály) sú prispôsobené nemocničným prostrediu:

- majú dostatočne široké automatické dvere pre jednoduchú manipuláciu s lôžkom
- majú veľké rozmery kabíny
- ich vnútorné vybavenie je vhodné aj pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie (obdobne ako výťahy pre vozíčkarov)

Kabíny lôžkových výťahov majú kvalitné a bezpečné obloženia a ich konštrukcia zodpovedá normám a požiadavkám európskych smerníc. Platí to isté ako pri odpovedi na otázku č. 2 (informácie na str. 31 až 33, resp. v prípade objektu CH na str. 38 až-39 súťažných podkladov) – uvedená technická špecifikácia sa týka výťahov, ktoré sú predmetom rekonštrukcie, pričom pri všetkých (aj priechodných) výťahoch musí byť po rekonštrukcii umožnená okrem prepravy pacienta na nemocničnom lôžku štandardných rozmerov (šírka x dĺžka) 945 x 2 135 /mm/ aj preprava sprievodného personálu (min.1 osoba) tak, aby mohol bezpečne obsluhovať výťah a mal pri preprave dostatok priestoru aj na starostlivosť o pacienta.