



Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchytiť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podprieť
- Konzoly, závesy a podpery vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu

SITUAČNÁ SCHÉMA



Projektant:	Ing. Iveta Hlivková	Jozef NANÁŠI Projekty vzduchotech.zariadení Kukučínova 23, Košice		
Kreslil:	Ing. Iveta Hlivková			
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanáši			
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN			
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN SO: 01–STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA				
			Počet A4:	4
			Dátum:	10/2020
			Stupeň:	P
			Číslo zákazky:	734N–0
OBSAH: Pôdorys 1.NP			Mierka:	Číslo výkr.:
			1:50	VZ–2