



ULOZENIE U1



CHRANICKA


BEZ MIERKY



PRIRADENIE CHRANICIEK

POTRUBIE	CHRANICKA
Ø10	DN15
Ø28	DN32

ULOZENIE U2



MAXIMÁLNE ODPOVŮCANÉ VZDIALENOSTI MEDZI PODPERAMI

VONKAJSÍ PRIEMER (mm)	MAXIMÁLNE VZDIALENOSTI (m)
Ø10	1,0
Ø18	1,5
Ø28	2,0

LEGENDA

– ULOZENIE PRISPOSOBIT SITUACII NA STAVBE

Výpracoval	ING.SLUK	Ved. projektu	ING.ŠUTY	
Projektant	ING.SLUK	Kontrola		
Investor	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENČÍN			
Miesto stavby	LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN			
Parc. číslo				
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN			
Objekt	SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS MEDICINÁLNE PLYNY			
Obsah	NÁVRH ULOŽENIA, CHRANIČKA			

TP	Sada č.
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	
Kancelária: Štefánikova 61, 040 11 Košice	
mobil: 0907 908269	
e-mail: proentech@proentech.sk	
Stupeň JP	
Dátum 10.2020	Kótované mm
Mierka 1:5	Počít. A4 2
Zák. č. 1820	Zmena 0
Arch. č.	Vyk. č.
1820.01.MP	5