

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA M ²
001	VÝMENNÍKOVÁ STANICA	162,00
002	CHODBA	12,38

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchytiť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podprieť
- Konzoly, závesy a podpery vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Odvodnenie rekuperátora previesť v spodnej časti
- Izolovať proti orosovaniu izoláciou hr.25 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodovú stenu
- Izolovať tepelnou izoláciou (služí aj ako protihluková) prívodné a odvodné potrubie od tlmičov hluku (všetne) po prestup steny strojovne

Projektant:	Ing. Iveta Hlivková		Jozef NANÁŠI	
Kreslil:	Ing. Iveta Hlivková		Projekty vzduchotech.zariadení	
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanáši		Kukučínova 23, Košice	
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇČÍN		Počet A4:	6
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇČÍN SO: 01-STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS ČAŠŤ: VZDUCHOTECHNIKA			Dátum:	10/2020
			Stupeň:	P
			Číslo zákazky: 734N-0	
OBSAH:			Mierka:	Číslo výkr.:
Pôdorys 1.PP			1:50	VZ-1