

Vysvetlenie súťažných podkladov č. IX

Otázka:

Dobrý deň.

1. Prosíme o bližšiu špecifikáciu typu káblov.
 2. p. č. 42 348 348140000800 Svietidlo stropné 50W 230V 50 Hz IP65
 - p. č. 43 348 348140000801 Svietidlo stropné 50W 230V 50 Hz IP65
- Tieto typy svietidiel sa v projektovej dokumentácii v legende nenachádzajú. Sú tam iné. Ktoré sú správne?

Odpoveď:

1.Všetky typy káblov sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
Technická sprava:

1.2.6.2. Svetelná inštalácia

Všetky svetelné vývody budú realizované z rozvádzača RH káblami 1-CHKE-R J 3Cx1,5 mm² uloženými pod omietkou a pod podhl'adom a s istením fázového vodiča jedнопólovými ističmi s predradeným prúdovým chráničom. Spínacie prvky pre svietidlá sa majú rozmiestniť podľa výkresov elektrickej inštalácie vo výške +130 cm nad úrovňou podlahy. Svietidlá umiestniť podľa požiadaviek investora, pričom pri voľbe svietidiel a svetelných zdrojov je potrebné dodržať ustanovenia normy STN 36 0450 (intenzita osvetlenia miestností, farebné podanie svetelných zdrojov... pozri tab.).

Núdzové osvetlenie bude napájané z príslušných svetelných vývodov.

1.2.6.3. Zásuvková inštalácia

Všetky zásuvkové vývody budú realizované z rozvádzača RH káblami 1-CHKE-R J 3Cx2,5 mm² uloženými pod omietkou a s istením fázového vodiča jedнопólovým ističom s predradeným prúdovým chráničom. Hodnoty sú zrejme z výkresovej prílohy. Zásuvky umiestniť podľa výkresov elektrickej inštalácie vo výške +40 cm nad úrovňou podlahy. V kuchyni budú zásuvky umiestnené nad pracovnou doskou.

2. Svietidlá s krytím IP 65 sú svetlá núdzového osvetlenia.