

POSTUP  
verejná súťaž  
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska  
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „ZVO“)*

**VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1**

**názov zákazky:**

**„Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú.  
Šarišské Michaľany“  
vyhlásenej  
vo Vestníku č. 31/2021 – 02.02.2021, zn. 8567- WYP**

## **Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:**

### **Otázka č. 1**

V A - Sprievodnej správe na strane 8. verejný obstarávateľ uvádza, že v prípade nedostatočnej únosnosti pláne sa upraví podložie vhodným spôsobom, napr. výmenou podložia v hrúbke 50 cm. Zároveň v TS SO 101 predpokladá, že v časti cyklotrasy únosnosť pláne stanovená statickou záťažou nedosiahne požadovanú únosnosť, preto navrhuje výmenu podložia. Vo výkaze výmer SO 101 takáto položka chýba. Bude to obstarávateľ považovať za práce navyš?

### **Odpoveď:**

Obstarávateľ to nemôže a ani nebude považovať za práce navyš. Obstarávateľ odporúča zahrnúť všetky práce súvisiace s dosiahnutím projektom požadovanej únosnosti pláne v súlade s PD do položky výkazu výmer:

**Položka 564661111 Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm**

Je na uchádzačovi, akým spôsobom ocení požiadavku projektu na dosiahnutie min. únosnosti pláne a to v súlade s možnosťami uchádzača (materiálové, technické, strojové, mechanizačné ...), resp akým technologickým postupom dosiahne splnenie projektovaných parametrov pláne (napr. aj zlepšenie, aj spevnenie, aj výmena, aj vystúženie ...).

### **Otázka č. 2**

Dopravné značenie vo výkaze výmer je podľa neplatnej vyhlášky. Opraví obstarávateľ výkaz výmer?

### **Odpoveď:**

Nie. Zhotoviteľ bude žiadať o určenie dopravného značenia s konkrétnymi dátumami - podľa práve platnej vyhlášky.

### **Otázka č. 3**

V Technickej správe SO 201 6.3 Úprava koryta potoka je uvedené, že dlažba z lomového kameňa je uložená do betónu C25/30 hrúbky 300 mm. Uvedené nesúhlasí s vodorovnými konštrukciami vo Výkaze výmer SO 201. Opraví Verejný obstarávateľ výkaz výmer?

### **Odpoveď:**

Platí výkaz výmer. V technickej správe je uvedená celková hrúbka úpravy t.j.200mm dlažba z lomového kameňa a 100mm podkladný betón.

### **Otázka č. 4**

Vo Výkaze výmer SO 101 je v pol. č. 98 rezanie asfaltového krytu alebo podkladu. K uvedenej položke chýba poplatok za uskladnenie bitúmenových zmesí. Opraví Verejný obstarávateľ výkaz výmer?

### **Odpoveď:**

Nie. Uchádzač ocení - započíta v danej položke aj poplatok za uskladnenie.

### **Otázka č. 5**

Vo výkaze výmer SO 201 pol. č. 101 je položka „Vypracovanie príslušnej dokumentácie lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu“. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky pre jednoznačné nacenenie.

### **Odpoveď:**

PD je vypracovaná všeobecne - bez konkrétností vyplývajúcich z technických a technologických možností realizačnej, jej technického vybavenia ...

Spresnenia zohľadňujúce všeobecné definované skutočnosti sa musia premietnuť do príslušnej časti

dokumentácie a následne do dokumentácie skutočného realizovania stavby - DSRS - ktorá tvorí súčasť preberacieho konania a kolaudácie. Pre mostné objekty sa spracovávajú aj mostné zošity a manuály užívania verejnej práce.

Prešov, 11.02.2021

.....  
Ing. Peter Lupták, v.r.  
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania