



Poznámka RP:

Existujúci rozvádzač v pivničných priestoroch

Nap.Sústava : 3+PE+N str.50Hz, 400/230V, TN-S

Ochranné opatrenia: STN 33 2000-4-41

Vonkajšie vplyvy: STN 33 2000-5-51

Zmeny spravene počas realizácie zakresliť

do schémy. Po dokončení stavby informovať projektanta,

ktorý zakreslí skutočný stav jednotlivých obvodov

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	JOZEF HLOBÍK	Elektro-Projektant, Revízie Jozef Hlobík Horný Lieskov 183, 0948 131 568 01821 Dol. Lieskov, jozef.hlobik@gmail.com 0065-IZA 2014 EZ RT E2A	
GENERÁLNY PROJEKTANT :	ARCHART s.r.o	DÁTUM:	08/2020
VYPRACOVAL :	JOZEF HLOBÍK	STUPEŇ P.D.:	PSP + RP
INVESTOR : Mesto Nemšová Ul. Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová	MIESTO STAVBY : k.ú. Nemšová	PROFESIA:	ELEKTROINŠTALÁCIE
NÁZOV PROJEKTU: VODOZADRŽNÉ OPATRENIA V MESTE NEMŠOVÁ - ZŠ JANKA PAULU 2	SO-02.2, SO-03.2, SO-04.2, SO-05.2, SO-06.2 ELEKTROINŠTALÁCIA		Č.VÝKRESU:
NÁZOV VÝKRESU: ROZVÁDZAČ RP - PREHLADOVÁ SCHÉMA	-		02

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. 618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRETNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA Č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ