

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 21.06.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 – Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV

Verejný obstarávateľ Slovenská akadémia vied (SAV), so sídlom Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00 037 869 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod značkou 27963 - WYP (ďalej len „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „*Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV*“ (ďalej len „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Vo VV objektu SO 01 je položka 481 - Štruktúrovaná kabeláž v podokennom žľabe uvedená ako komplet. Prosíme o bližšiu špecifikáciu tejto položky.
	Odpoveď: Verejný obstarávateľ samostatným dokumentom doplnil Prílohu C.2 Cenová tabuľka – položkový rozpočet – výkaz výmer súťažných podkladov.
2	Otázka: V technickej správe sú pre miestnosť 1.11 uvedené spolu 3 ks „vetracia jednotka SYSTEMAIR VX400E“, na výkrese je len 1 kus. Celkovo vo výlaze-výmer je nesprávny počet jednotiek VX400E 7 ks, podľa výkresu je ich len 5 ks. Okrem toho jednotka SYSTEMAIR VX400E sa už nevyrába.

	<p>Chýba 5 ks sacej a 5 ks výfukovej mriežky pre vzt jednotky.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Platí počet jednotiek, materiálov dĺžok, plôch a merných jednotiek z výkazu výmer a tie treba naceniť.</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých súťažných podkladov a ďalších dokumentov, pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t. j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväží všetky okolnosti.</p> <p>Uchádzač musí zrealizovať všetko plnenie, práce a dodávky, ktoré sú obsahom budúcej Zmluvy o dielo, ktorých vykonanie je pre zhotovenie diela ako funkčného celku nevyhnutné a ktoré má uchádzač na základe svojich odborných a technických skúseností predpokladať.</p>
3	<p>Otázka:</p> <p>Vo Výkaze sú uvedené položky, ktoré nie sú uvedené vo výkrese a ani ich prítomnosť nevyplýva z technickej správy ani nie je potrebná. 277 K 769021595 Montáž pružnej spojky so sponou priemeru 355-500 mm ks 7,000 278 M 4290021449 KAA 400 pružná spojka so sponou ELEKTRODESIGN ks 7,000 279 K 769025030 Montáž tlmica hluku pre strešné ventilátory 450 mm ks 8,000</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Platí počet jednotiek, materiálov dĺžok, plôch a merných jednotiek z výkazu výmer a tie treba naceniť.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>Odsávanie soc. priestorov a Odsávanie digestorov: v technickej správe je uvedené ukončenie potrubia výfukovou hlavickou, vo výkaze výmer je výfukový kus priamy. Je to podstatný cenový rozdiel.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Platí počet jednotiek, materiálov dĺžok, plôch a merných jednotiek z výkazu výmer a tie treba naceniť.</p>
5	<p>Otázka:</p> <p>Navrhnuté ventilátory na odsávanie soc. zar. UNIVENT LP100TC sa už nevyrábajú.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Naceniť ekvivalent ako je o uvedené vo výkaze výmer.</p>
	<p>Otázka:</p>

6	Vo VV objektu SO 01 je v položke 298 Vstavaný tech. mobiliár ako dodávka komplet. Žiadame o bližšiu špecifikáciu položky čo všetko má obsahovať.
	<p>Odpoveď:</p> <p>Technický mobiliár nie je súčasťou tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ upravil samostatným dokumentom Prílohu C.2 Cenová tabuľka – položkový rozpočet – výkaz výmer.</p>